



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 03.03.2020 г. № 67

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной
охраны подземных источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения
в с. Воскресенское Воскресенского района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 28 ноября 2019 года № 64.БЦ.01.000.Т.000011.11.19 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов в с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Воскресенского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Консультанту отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Лаврентьевой Е.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
 строительства и жилищно-коммунального
 хозяйства Саратовской области
 от 03.03.2020 года № 07

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
 хозяйственно-бытового водоснабжения в с. Воскресенское
 Воскресенского района Саратовской области**

№ № ск в.	Адрес в соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права	Северная широта			Восточная долгота		
		град	мин	сек	град	мин	сек
1	ул. Кузнечная, уч. 11а	51	49	05	46	55	20
2	ул. Кузнечная, уч. 11б	51	49	06	46	55	16
3	ул. Кузнечная, уч. 11в	51	49	08	46	55	16
4	ул. 40 лет Победы, уч. 18а	51	49	50	46	55	56
6	ул. 40 лет Победы, уч. 18в	51	49	54	46	55	57
7	ул. 1 Мая, уч. 2а	51	49	37	46	56	59
8	ул. Крайняя, уч. 7а	51	49	41	46	54	37
10	ул. Зеленая, уч. 27с	51	49	47	46	55	00
11	ул. Солнечная, уч. 11а	51	49	10	46	55	10
12	ул. М. Горького, уч. 3а	51	48	53	46	55	26
13	ул. Кузнечная, уч. 21а	51	49	01	46	55	34
14	ул. Лесная, уч. 11а	51	50	08	46	57	02

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
 для скважины № 1 (ул. Кузнечная, уч. 11а) определены на расстоянии
 66 м в северо-западном направлении, 41 м в северо-восточном направлении,
 3 м в юго-восточном направлении, 17 м в юго-западном направлении от устья
 скважины;

для скважины № 2 (ул. Кузнечная, уч. 11б) определены на расстоянии
 2 м в северо-западном направлении, 76 м в северо-восточном направлении,
 45 м в юго-восточном направлении, 2 м в юго-западном направлении от устья
 скважины;

для скважины № 3 (ул. Кузнечная, уч. 11в) определены на расстоянии
 3 м в северо-западном направлении, 4,5 м в северо-восточном направлении,
 9 м в юго-восточном направлении, 4 м в юго-западном направлении от устья
 скважины;

для скважины № 4 (ул. 40 лет Победы, уч. 18а) определены на
 расстоянии 15 м в северо-западном направлении, 15 м в северо-восточном
 направлении, 15 м в юго-восточном направлении, 15 м в юго-западном
 направлении от устья скважины;

для скважины № 6 (ул. 40 лет Победы, уч. 18а) определены на расстоянии 15 м в северо-западном направлении, 15 м в северо-восточном направлении, 15 м в юго-восточном направлении, 10 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 7 (ул. 1 Мая, уч. 2а) определены на расстоянии 10 м в северо-западном направлении, 5 м в северо-восточном направлении, 10 м в юго-восточном направлении, 13 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 8 (ул. Крайняя, уч. 7а) определены на расстоянии 84,5 м в северном направлении, 100 м в восточном направлении, 38 м в южном направлении, 43 м в западном направлении от устья скважины;

для скважины № 10 (ул. Зеленая, уч. 27с) определены на расстоянии 15 м в северо-западном направлении, 20 м в северо-восточном направлении, 15 м в юго-восточном направлении, 5 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 11 (ул. Солнечная, уч. 11а) определены на расстоянии 15 м в северо-западном направлении, 15 м в северо-восточном направлении, 15 м в юго-восточном направлении, 15 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 12 (ул. М.Горького, уч. 3а) определены на расстоянии 18 м в северо-западном направлении, 20 м в северо-восточном направлении, 22 м в юго-восточном направлении, 20 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 13 (ул. Кузнечная, уч. 21а) определены на расстоянии 15 м в северо-западном направлении, 10 м в северо-восточном направлении, 15 м в юго-восточном направлении, 10 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 14 (ул. Лесная, уч. 11а) определены на расстоянии 15 м в северо-западном направлении, 5 м в северо-восточном направлении, 5 м в юго-восточном направлении, 5 м в юго-западном направлении от устья скважины.

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 1 (ул. Кузнечная, уч. 11а) определены на расстоянии 9,1 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 (ул. Кузнечная, уч. 11б) определены на расстоянии 6,7 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3 (ул. Кузнечная, уч. 11в) определены на расстоянии 7,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 4 (ул. 40 лет Победы, уч. 18а) определены на расстоянии 11,6 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 6 (ул. 40 лет Победы, уч. 18в) определены на расстоянии 7,8 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 7 (ул. 1 Мая, уч. 2а) определены на расстоянии 5,8 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 8 (ул. Крайняя, уч. 7а) определены на расстоянии 12,0 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 10 (ул. Зеленая, уч. 27с) определены на расстоянии 6,0 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 11 (ул. Солнечная, уч. 11а) определены на расстоянии 5,2 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 12 (ул. М.Горького, уч. 3а) определены на расстоянии 5,0 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 13 (ул. Кузнечная, уч. 21а) определены на расстоянии 11,9 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 14 (ул. Лесная, уч. 11а) определены на расстоянии 2,5 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 1 (ул. Кузнечная, уч. 11а) определены на расстоянии 86,9 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 2 (ул. Кузнечная, уч. 11б) определены на расстоянии 64,4 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 3 (ул. Кузнечная, уч. 11в) определены на расстоянии 67,3 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 4 (ул. 40 лет Победы, уч. 18а) определены на расстоянии 110,7 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 6 (ул. 40 лет Победы, уч. 18в) определены на расстоянии 74,4 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 7 (ул. 1 Мая, уч. 2а) определены на расстоянии 54,9 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 8 (ул. Крайняя, уч. 7а) определены на расстоянии 114,7 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 10 (ул. Зеленая, уч. 27с) определены на расстоянии 57,6 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 11 (ул. Солнечная, уч. 11а) определены на расстоянии 49,9 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 12 (ул. М.Горького, уч. 3а) определены на расстоянии 47,6 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 13 (ул. Кузнечная, уч. 21а) определены на расстоянии 113,6 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 14 (ул. Лесная, уч. 11а) определены на расстоянии 24,2 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения в с. Воскресенское Воскресенского района
Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения неиспользуемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.