



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**П Р И К А З**

от 30 марта 2021 № 91

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной  
охраны подземного источника питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения  
филиала АО «НПП «Алмаз»  
Центра детского отдыха им. Ю.А. Гагарина  
в с. Лисичкино Аткарского района  
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 10 августа 2020 года № 64.01.04.000.Т.000566.08.20 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения филиала АО «НПП «Алмаз» Центр детского отдыха им. Ю.А. Гагарина в с. Лисичкино Аткарского района Саратовской области (кадастровый номер земельного участка – 64:03:110209:60), согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Аткарского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Консультанту отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Лаврентьевой Е.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель министра**



**А.Н. Мышев**

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения филиала АО «НПП «Алмаз»  
Центр детского отдыха им. Ю.А. Гагарина в с. Лисичкино  
Аткарского района Саратовской области,  
скважина № 1(68/82) (координаты – 51°59'51''СШ, 45°04'53''ВД),  
скважина № 2 (координаты – 51°59'52''СШ, 45°04'55''ВД),**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):  
для скважины № 1(68/82) определены на расстоянии 2,2 м в северо-западном направлении, 8 м в северо-восточном направлении, 6,5 м в юго-восточном направлении, 10 м в юго-западном направлении;  
для скважины № 2 определены на расстоянии 9 м в северо-западном направлении, 4,5 м в северо-восточном направлении, 7,5 м в юго-восточном направлении, 30 м в юго-западном направлении от устья скважины.
2. Границы второго пояса ЗСО:  
для скважины № 1(68/82) определены на расстоянии 32,8 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2 определены на расстоянии 29 м во всех направлениях от устья скважины;
3. Границы третьего пояса ЗСО:  
для скважины № 1(68/82) определены на расстоянии 221,4 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2 определены на расстоянии 195,6 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения филиала АО «НПП «Алмаз» Центр детского  
отдыха им. Ю.А. Гагарина в с. Лисичкино Аткарского района  
Саратовской области**

**1. На территории первого пояса ЗСО:**

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

**2. На территории второго пояса ЗСО:**

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.