



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 19.10.2023 № 501

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной  
охраны подземного источника  
питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения ИП Ольхов А.П.  
в поселке Красный Текстильщик  
муниципальное образование  
город Саратов Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 21 августа 2023 года № 64.01.04.000.Т.000792.08.23 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Ольхов А.П. в поселке Красный Текстильщик муниципальное образование город Саратов Саратовской области, кадастровый номер земельного участка - 64:32:074301:275, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию муниципального образования «Город Саратов».

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



С.А. Соколов

Приложение № 1 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 19.10.2023 года № 501

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения ИП Ольхов А.П.  
в поселке Красный Текстильщик муниципальное образование город  
Саратов Саратовской области,  
проектируемая скважина № 1/23 (координаты – 51°22'21,6229''СШ,  
45°51'03,8046''ВД)**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):  
для проектируемой скважины № 1/23 определены на расстоянии 7 м в  
северо- западном направлении, 5 м в северо- восточном направлении, 5 м в  
юго- восточном направлении, 5 м в юго- западном направлении от устья  
скважины.
2. Границы второго пояса ЗСО:  
для проектируемой скважины № 1/23 определены на расстоянии 20,9 м  
во всех направлениях от устья скважины.
3. Границы третьего пояса ЗСО:  
для проектируемой скважины № 1/23 определены на расстоянии  
199,9 м во всех направлениях от устья скважины.

Приложение № 2 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 19.10.2023 года № 501

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения ИП Ольхов А.П.  
в поселке Красный Текстильщик  
муниципальное образование город Саратов Саратовской области**

**1. На территории первого пояса ЗСО:**

- а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,
- б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

**в) запрещается:**

- посадка высокостволовых деревьев;
- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
- применение ядохимикатов и удобрений.

**2. На территории второго пояса ЗСО:**

- а) надлежит выполнять следующие мероприятия:  
благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

**б) запрещается:**

- загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.