



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**П Р И К А З**

от 8 ноября 2023 № 543

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны  
подземных источников водоснабжения  
скважин населения в с. Федоровка  
(3 скважины) и с. Воскресенка (1 скважина)  
Федоровского муниципального образования  
Федоровского муниципального района  
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 20 июля 2023 года № 64.01.04.000.Т.000695.07.23 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения скважин населения в с. Федоровка (3 скважины) и с. Воскресенка (1 скважина) Федоровского муниципального образования Федоровского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Федоровского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;



в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящее распоряжение в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель министра**



**А.Н. Мышев**

**Границы зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения  
скважин населения в с. Федоровка (3 скважины) и с. Воскресенка  
(1 скважина) Федоровского муниципального образования Федоровского  
муниципального района Саратовской области,**

скважина № 1 с. Федоровка (координаты – 51°20'47,0946''СШ, 47°30'48,1598''ВД)

скважина № 2 с. Федоровка (координаты – 51°20'46,0746''СШ, 47°30'49,0998''ВД)

скважина № 3 с. Федоровка (координаты – 51°21'54,5646''СШ, 47°29'58,3898''ВД)

скважина № 1 с. Воскресенка (координаты – 51°23'38,08346''СШ, 47°30'37,4698''ВД)

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
  - для скважины № 1 с. Федоровка определены на расстоянии 5 м в северном, 5 м в восточном, 5 м в южном и 7 м в западном направлениях от устья скважины;
  - для скважины № 2 с. Федоровка определены на расстоянии 5 м в северном, 5 м в западном, 5 м в южном и 7 м в восточном направлениях от устья скважины;
  - для скважины № 3 с. Федоровка определены на расстоянии 7 м в северном, 5 м в западном, 5 м в южном и 5 м в восточном направлениях от устья скважины;
  - для скважины № 1 с. Воскресенка определены на расстоянии 5 м в четырех направлениях от устья скважины.
  
2. Границы второго пояса ЗСО:
  - для скважины № 1 с. Федоровка определены на расстоянии 37 м во всех направлениях от устья скважины;
  - для скважины № 2 с. Федоровка определены на расстоянии 24 м во всех направлениях от устья скважины;
  - для скважины № 3 с. Федоровка определены на расстоянии 25 м во всех направлениях от устья скважины;
  - для скважины № 1 с. Воскресенка определены на расстоянии 35 м во всех направлениях от устья скважины.
  
3. Границы третьего пояса ЗСО:
  - для скважины № 1 с. Федоровка определены на расстоянии 355 м во всех направлениях от устья скважины;
  - для скважины № 2 с. Федоровка определены на расстоянии 232 м во всех направлениях от устья скважины;
  - для скважины № 3 с. Федоровка определены на расстоянии 238 м во всех направлениях от устья скважины;
  - для скважины № 1 с. Воскресенка определены на расстоянии 337 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземных источников водоснабжения скважин  
населения в с. Федоровка (3 скважины) и с. Воскресенка  
(1 скважина) Федоровского муниципального образования Федоровского  
муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.