



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от Лаврентьева Е.В. № 349

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной  
охраны подземного источника  
питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения МУП «Покровск-тепло»  
в п. Шевченко (1 скважина),  
с. Красный Партизан (2 скважины),  
с. Первомайское (2 скважины)  
Энгельсского района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 06 мая 2024 года № 64.01.04.000.Т.000339.05.24 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МУП «Покровск-тепло» в п. Шевченко (1 скважина), с. Красный Партизан (2 скважины), с. Первомайское (2 скважины) Энгельсского района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Энгельсского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель министра**



**А.Н. Мышев**

Приложение № 1 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 21 августа 2024 года № 349

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения МУП «Покровск-тепло»  
в п. Шевченко (1 скважина), с. Красный Партизан (2 скважины),  
с. Первомайское (2 скважины) Энгельсского района  
Саратовской области**

скважина № 1 п. Шевченко – 51°07'30,0046''СШ, 46°28'52,0097''ВД  
скважина № 1 с. Красный Партизан – 51°19'12,4046''СШ, 46°28'21,9097''ВД  
скважина № 2 с. Красный Партизан – 51°19'12,8846''СШ, 46°28'22,4697''ВД  
скважина № 1 с. Первомайское – 51°20'37,0446''СШ, 46°30'56,0097''ВД  
скважина № 2 с. Первомайское – 51°20'38,3946''СШ, 46°30'55,5697''ВД

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):  
для скважины № 1 п. Шевченко определены на расстоянии  
8 м в четырех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 1 с. Красный Партизан определены на расстоянии  
7 м в северо-восточном, 9 м в юго-восточном, 12 м в юго-западном,  
8 м в северо-западном направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2 с. Красный Партизан определены на расстоянии  
9 м в северо-восточном, 18 м в юго-восточном, 12 м в юго-западном,  
17 м в северо-западном направлениях от устья скважины;  
для скважины № 1 с. Первомайское определены на расстоянии  
14,5 м в северо-восточном, 8 м в юго-восточном, 8 м в юго-западном,  
9 м в северо-западном направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2 с. Первомайское определены на расстоянии  
8 м в северо-восточном, 8 м в юго-восточном, 8 м в юго-западном, 8 м в  
северо-западном направлениях от устья скважины;

2. Границы второго пояса ЗСО:  
для скважины № 1 п. Шевченко определены на расстоянии  
17,0 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 1 с. Красный Партизан определены на расстоянии  
23,0 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2 с. Красный Партизан определены на расстоянии  
26,0 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 1 с. Первомайское определены на расстоянии  
23,0 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2 с. Первомайское определены на расстоянии  
22,0 м во всех направлениях от устья скважины;

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 1 п. Шевченко определены на расстоянии 162,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 с. Красный Партизан определены на расстоянии 217,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 с. Красный Партизан определены на расстоянии 253,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 с. Первомайское определены на расстоянии 219,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 с. Первомайское определены на расстоянии 209,0 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземного источника питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения МУП «Покровск-тепло»  
в п. Шевченко (1 скважина), с. Красный Партизан (2 скважины),  
с. Первомайское (2 скважины) Энгельсского района  
Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, сельскохозяйственных полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламоохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.