



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 18 октября 2024 № 502

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны  
подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения  
населения с. Березовка, с. Новая Усть-Уза,  
с. Кожевино, п. Тракторный, п. Студеный  
Березовского муниципального  
образования Петровского муниципального  
района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 09 августа 2024 года № 64.01.04.000.Т.000675.08.24 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Березовка, с. Новая Усть-Уза, с. Кожевино, п. Тракторный, п. Студеный Березовского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Петровского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;



в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель министра**



**А.Н. Мышев**



Приложение № 1 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 18 октября 2024 года № 502

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Березовка,  
с. Новая Усть-Уза, с. Кожевино, п. Тракторный, п. Студеный  
Березовского муниципального образования Петровского  
муниципального района Саратовской области**

Номер скважины	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота			Расположение
		град	мин	сек	град	мин	сек	
№157/88	237	52	11	30,9547	44	59	23,2898	п. Тракторный
№1	188	52	11	22,8047	45	09	50,1998	с. Кожевино
№73/89	190	52	11	26,1247	45	09	10,3298	с. Кожевино
№152/89	182	52	08	01,0747	45	10	22,9298	с. Новая Усть-Уза
№336/88	172	52	05	16,9947	45	06	39,8898	с. Березовка
Каптаж 1 «Студеный»	168	52	05	04,0147	45	04	42,9998	в 500 м южнее п. Студеный

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):  
для скважины № 157/88 п. Тракторный определены на расстоянии 15 м в северном, южном, восточном и 12 м в западном направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 с. Кожевино определены на расстоянии 8 м в северном, 10 м в южном, 15 м в восточном, 10 м в западном направлениях от устья скважины;

для скважины № 73/89 с. Кожевино определены на расстоянии 6 м в северно-западном, 5 м в юго-восточном, 5 м в юго-западном, 6 м в северо-восточном направлениях от устья скважины;

для скважины № 152/89 с. Новая Усть-Уза определены на расстоянии 10 м в северном, южном, восточном и 6 м в западном направлениях от устья скважины;

для скважины № 336/88 с. Березовка определены на расстоянии 10 м в северно-восточном, 15 м в юго-восточном, юго-западном, северо-западном направлениях от устья скважины;

для каптажа родника «Студеный» п. Студеный определены на расстоянии 5 м в северном, 3 м в южном, 3 м в западном, 2 м в восточном направлениях от крайних стен каптажной камеры;

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 157/88 п. Тракторный определены на расстоянии 20,0 м во всех направлениях от устья скважины;



для скважины № 1 с. Кожевино определены на расстоянии 31,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 73/89 с. Кожевино определены на расстоянии 31,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 152/89 с. Новая Усть-Уза определены на расстоянии 44,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 336/88 с. Березовка определены на расстоянии 25,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для каптажа родника «Студеный» п. Студеный определены на расстоянии 55,0 м во всех направлениях от центра каптажной камеры;

### 3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 157/88 п. Тракторный определены на расстоянии 194,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 с. Кожевино определены на расстоянии 295,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 73/89 с. Кожевино определены на расстоянии 295,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 152/89 с. Новая Усть-Уза определены на расстоянии 417,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 336/88 с. Березовка определены на расстоянии 241,0 м во всех направлениях от устья скважины;

для каптажа родника «Студеный» п. Студеный определены на расстоянии 525,0 м во всех направлениях от центра каптажной камеры.



**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения населения с. Березовка,  
с. Новая Усть-Уза, с. Кожевино, п. Тракторный, п. Студеный  
Березовского муниципального образования Петровского  
муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.

