



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**П Р И К А З**

от 28 июля 2026 года № 468

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны  
подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения  
населения в р.п. Самойловка Самойловского  
муниципального района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 24 декабря 2020 года № 64.БШ.04.000.Т.000030.05.14 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в р.п. Самойловка Самойловского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Аткарского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);


в прокуратуру Саратовской области – в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Первый заместитель министра**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'М' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**А.Н. Мышев**

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения населения в р.п. Самойловка  
Самойловского муниципального района Саратовской области**

**Система координат МСК 64 (зона 1)**

| Порядковый<br>скважины | Порядковый номер<br>характерной точки | Координата X, м | Координата Y, м |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 7                      | 1                                     | 458384.5807     | 1345585.2254    |
| 2(14/91)               | 2                                     | 458363.8255     | 1345641.4073    |
| 1(173/80)              | 3                                     | 458351.1802     | 1345660.4133    |
| 3(123/91)              | 4                                     | 458333.0825     | 1345673.717     |
| 4 (134/88)             | 5                                     | 458330.246      | 1345643.7708    |

**Географическая система координат ГСК-2011**

| Порядковый<br>скважины | Порядковый<br>номер<br>характерной<br>точки | Северная широта |     |         | Восточная долгота |     |         |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----|---------|-------------------|-----|---------|
|                        |                                             | град            | мин | сек     | град              | мин | сек     |
| 7                      | 1                                           | 51              | 11  | 11.4008 | 043               | 42  | 01.5875 |
| 2(14/91)               | 2                                           | 51              | 11  | 10.7131 | 043               | 42  | 04.4707 |
| 1(173/80)              | 3                                           | 51              | 11  | 10.2985 | 043               | 42  | 5.4435  |
| 3(123/91)              | 4                                           | 51              | 11  | 9.7091  | 043               | 42  | 6.1202  |
| 4 (134/88)             | 5                                           | 51              | 11  | 9.6259  | 043               | 42  | 4.5771  |

**1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:**

Водозаборные скважины №№ 7, 2(14/91), 1(173/80), 3(123/91), 4(134/88) расположены в пределах одной площадки. Вокруг скважин планируется организация единой зоны санитарной охраны строгого режима равной 30 м во всех направлениях от конечных скважин водозабора.

**2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:**

- границы второго пояса зон санитарной охраны (далее – ЗСО) для водозаборной скважины № 1(173/80) - 25,5 м во всех направлениях от устья скважины;

- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины № 2 (14/91) - 28 м во всех направлениях от устья скважины;

- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины № 3 (123/91) - 34 м во всех направлениях от устья скважины;
- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины № 4 (134/88) - 41 м во всех направлениях от устья скважины;
- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины № 7 - 24,5 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины № 1(173/80) - 255 м во всех направлениях от устья скважины;
- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины № 2 (14/91) - 283 м во всех направлениях от устья скважины;
- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины № 3 (123/91) - 338 м во всех направлениях от устья скважины;
- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины № 4 (134/88) - 410 м во всех направлениях от устья скважины;
- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины № 7 - 245 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения населения в р.п. Самойловка Самойловского  
муниципального района Саратовской области**

**1. На территории первого пояса ЗСО:**

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

**2. На территории второго пояса ЗСО:**

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

### 3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.