



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 21 августа 2026 года № 547

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения р.п.
Советское Советского муниципального
образования Советского муниципального района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 10 июля 2026 года № 64.01.04.000.Т.000823.07.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения р.п. Советское Советского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Ртищевского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'M' followed by a horizontal stroke and a small upward flick.

А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 21 августа 2016 года № 547

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения р.п. Советское Советского
муниципального образования Советского муниципального района
Саратовской области**

Координаты скважин

№ скв.	Система координат	Координаты		Альтитуда устья, м
		с.ш.	в.д.	
4				75,0
	СК-42	51°26'37,2235"	46°43'20,9410"	
	ГСК-2011	51°26'37,6523"	46°43'15,5315"	
5	СК-42	51°27'10,4653"	46°43'09,9003"	70,0
	ГСК-2011	51°27'10,8946"	46°43'04,4892"	

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

Водозаборная скважина №4 - 30 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №5 - 30 м во всех направлениях от устья скважины с усечением юго-восточной стороны до 22,6 м от устья скважины.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

Водозаборная скважина №4 - 30 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №5 - 30 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

Водозаборная скважина №4 вверх по потоку с юго-запада на северо-восток - 435,7 м, вниз по потоку - 30,9 м от устья скважины;

Водозаборная скважина №5 - вверх по потоку с юго-запада на северо-восток - 465,4 м, вниз по потоку - 30,0 м от устья скважины.

Параметры ЗСО		
Конфигурация	Размер	
1 пояс		
Окружность с радиусом, м	30,0	30,0 с усечением юго-восточной стороны до

		22,6 м
Площадь, м ²	2826,0	2628,0
2 пояс		
Окружность с радиусом, м	30,0	30,0
Площадь, м ²	2826,0	2826,0
3 пояс		
Вверх по потоку, (r), м/направление потока	435,7 /с юго-запада на северо-восток	465,4/ с юго-запада на северо-восток
Вниз по потоку, (r), м	30,9	30,0
Ширина, (d/2d), м	90,6/181,2	85,3/170,6
Площадь, м ²	66370,1	66344,5

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения р.п. Советское Советского муниципального
образования Советского муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.