



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 9 октября 2026 года № 660

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения
Подлесновского муниципального образования
Марковского муниципального района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 17 сентября 2026 года № 64.01.04.000.Т.001071.09.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Подлесновского муниципального образования Марковского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Марковского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года

№ 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций области для опубликования - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Мышева А.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра



А.Н. Мышев

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения Подлесновского
муниципального образования Марковского муниципального района
Саратовской области**

Географические координаты точки пересечения трубы и уреза воды (ГСК-2011)

Номер скважины	Абсолютная отметка, м	Дебит скважины, л/с	Координаты (ГСК 2011)		Расположение
			Северная широта	Восточная долгота	
1/1976	30	3,2	51°47'59.7275"	46°58'42.5760"	с. Баскатовка
2/2003	22	4,44	51°47'50.2018"	46°59'4.6850"	с. Баскатовка
3/1982	30	2,7	51°48'4.0700"	46°59'17.4942"	с. Баскатовка
4/1984	30	2,7	51°48'11.1214"	46°59'10.0850"	с. Баскатовка
5/1973	30	4,4	51°47'41.1334"	46°58'38.9702"	с. Баскатовка

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

- водозаборная скважина №1/1976 - 4 м в северном, 1 м в восточном, 2 м в южном, 10 м в юго - западном и 4 м в западном направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №2/2003 - 10 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №3/1982 - 6 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №4/1984 - 10 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №5/1973 - 5 м во всех направлениях от устья скважины.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

- водозаборная скважина №1/1976 - 33 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №2/2003 - 30 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №3/1982 - 28 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №4/1984 - 30 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №5/1973 – 38 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

- водозаборная скважина №1/1976 – 328 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №2/2003 – 300 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №3/1982 – 281 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №4/1984 – 301 м во всех направлениях от устья скважины;

- водозаборная скважина №5/1973 – 384 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения Подлесновского муниципального
образования Марковского муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.