МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 22 октября 2026 года № 681

г. Саратов

Об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Тепловка и с. Ириновка Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 7 октября 2026 года № 64.01.04.000.Т.001140.10.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Тепловка и с. Ириновка Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Новобурасского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года

№ 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций области для опубликования - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Мышева А.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **М.А. Бутылкин**

Приложение № 1 к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
от 22 октября 2026 года № 681

Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Тепловка и с. Ириновка Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области

Географические координаты водозабора (ГСК-2011)

Родник	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
		град	мин	сек	град	мин	сек
«Святой»	154,8	52	05	28.8816	46	08	19.8535
«Семь ключей»	116,0	52	01	46.8422	46	15	32.0197

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

- вокруг каптажной камеры (родник «Святой») - 3,0 м во всех направлениях от стенок каптажной камеры;

- вокруг каптажной камеры (родник «Семь ключей») - 3,0 м во всех направлениях от стенок каптажной камеры.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

- вокруг родника «Святой» – 56,72 м во всех направлениях от устья родника;
- вокруг родника «Семь ключей»– 69,94 м во всех направлениях от устья родника.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

- вокруг родника «Святой» – 383,18 м во всех направлениях от устья родника;
- вокруг родника «Семь ключей»– 472,42 м во всех направлениях от устья родника.

Приложение № 2 к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
от 22 октября 2026 года № 681

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Тепловка и с. Ириновка Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.