МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29 октября 2014 года № 694

г. Саратов

Об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Кочетовского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 24 декабря 2013 года № 64.02.01.000.Т.000043.12.13 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Кочетовского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.
2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Аткарского муниципального района Саратовской области.
3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство

информации и массовых коммуникаций области для опубликования - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Мышева А.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **М.А. Бутылкин**

Приложение № 1 к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
от 29 октября 2026 года № 694

Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Кочетовского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области

Скважина	Координаты (ГСК 2011)	
	Северная широта	Восточная долгота
Водозаборная (артезианская) скважина в с. Кочетовка	51°44'14.8859"	44°42'6.9217"
Водозаборная (артезианская) скважина в с. Вяжля (скважина №1)	51°46'48.0911"	44°30'48.0229"
Водозаборная (артезианская) скважина в с. Вяжля (скважина №2)	51°46'25.5227"	44°30'17.8189"
Водозаборная (артезианская скважина) в с. Белгаза	51°40'42.6659"	44°45'32.2621"

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

Водозаборная скважина с. Кочетовка - 50 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина с. Вяжля №1 - 30 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №2 (артезианская скважина) с. Вяжля - 30 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина (артезианская скважина) с. Белгаза - 30 м во всех направлениях от устья скважины.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

Водозаборная скважина с. Кочетовка - 46 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина с. Вяжля №1 - 31 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №2 (артезианская скважина) с. Вяжля - 32 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина (артезианская скважина) с. Белгаза - 32 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

Водозаборная скважина с. Кочетовка - 224 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина с. Вяжля №1 - 219 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина №2 (артезианская скважина) с. Вяжля - 223 м во всех направлениях от устья скважины;

Водозаборная скважина (артезианская скважина) с. Белгаза - 225 м во всех направлениях от устья скважины.

Приложение № 2 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 29 октября 2026 года № 694

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Кочетовского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.