



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 25 АПР 2024 № 1-3.10-369/24


г. Южно-Сахалинск

**Об установлении нормативов потерь питьевой воды в  
централизованных системах водоснабжения при ее  
производстве и транспортировке для общества с  
ограниченной ответственностью «КОМУС-2» на  
долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке», от 28 октября 2022 г. № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения», Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 25 января 2016 г. № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для общества с ограниченной ответственностью «КОМУС-2» на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг.

1-3.10-333/24(п) (3.0)



общества с ограниченной ответственностью «КОМУС-2» на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг. согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<https://gkh.admsakhalin.ru>).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра жилищно-  
коммунального хозяйства  
сахалинской области



С.Л.Федоров



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

№ 1-3.10-369/14 от 25 АПР 2024

### НОРМАТИВЫ

**потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для общества с ограниченной ответственностью «КОМУС-2» на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг.**

№ п/п	Вид норматива потерь воды	Ед. изм.	Норматив потерь питьевой воды				
			Период (год)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив потерь воды при ее транспортировке	%	14,96	14,91	14,86	14,81	14,76

Примечание: нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения).

Министерство  
жилищно-коммунального  
хозяйства Сахалинской области

**КОПИЯ ВЕРНА**

Подпись \_\_\_\_\_