



АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2016 № 258

О внесении изменений в программу
«Развитие электроэнергетики
Смоленской области» на 2016-2020
годы

Администрация Смоленской области **п о с т а н о в л я е т**:

Внести в программу «Развитие электроэнергетики Смоленской области» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 29.04.2015 № 257, следующие изменения:

1) в разделе 5:

- в пункте 4 подраздела «**Определение развития электрической сети напряжением 110 кВ и выше в 2016-2020 годах на основании расчетов электрических режимов**»:

- после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

«- реконструкция ВЛ 110 кВ Новодугино – Сычевка (ВЛ-134) в связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования;»;

- абзац двадцать седьмой признать утратившим силу;

- пункт 2 таблицы подраздела «**Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ**» изложить в следующей редакции:

2.	Протяженность реконструированных линий электропередачи 110 кВ (км)	0	0	21,51	0	62,9	0
----	--	---	---	-------	---	------	---

2) приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается);

3) в приложении № 9:

- в графе 3 пункта 2 цифры «2011/2019» заменить цифрами «2012/2019»;

- в графе 3 пункта 3 цифры «2011/2018» заменить цифрами «2012/2018»;


- в графе 3 пункта 5 цифры «2011/2019» заменить цифрами «2012/2019»;

- в графе 3 пункта 6 цифры «2015/2018» заменить цифрами «2017/2018»;

- в графе 3 пункта 7 цифры «2015/2018» заменить цифрами «2017/2018»;

- в графе 3 пункта 9 цифры «2015/2017» заменить цифрами «2016/2017».

Губернатор
Смоленской области



А.В. Островский

Протокольный
отдел

Приложение № 8
к программе «Развитие
электроэнергетики Смоленской
области» на 2016-2020 годы
(в редакции постановления
Администрации Смоленской
области от 13.05.2016 № 258)

ПЕРЕЧЕНЬ
реконструируемых электросетевых объектов 110 кВ и выше в 2016-2020 годах

№ п/п	Наименование объекта, класс напряжения	Год начала/ окончания реализации мероприятия	Протяжен- ность/ мощность, км/МВА	Обоснование необходимости строительства	Полная стоимость строитель- ства, млн. руб. с НДС
1.	Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ-121 Смоленск-1 – Чернушки с отпайкой на ПС Южная, ВЛ 110 кВ Заводская – Западная с отпайкой на ПС Центральная в районе опоры № 62	2013/2016	-	техническое состояние оборудования	1,2
2.	Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ-105, ВЛ-113 Смоленск-1 – Талашкино	2012/2017	16,4 км	техническое состояние оборудования	71
3.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Угра – Выходы (ВЛ-184)	2012/2019	20,5 км	техническое состояние оборудования	27,4
4.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Знаменка – Угра (ВЛ-185)	2012/2019	21,2 км	техническое состояние оборудования	25,9
5.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Новодугино – Сычевка (ВЛ-134)	2012/2019	23 км	техническое состояние оборудования	31
6.	Реконструкция ПС 110 кВ Издешково	2010/2016	6,3 МВА	техническое состояние оборудования	19,7
7.	Реконструкция связей ПС 110 кВ Серго-Ивановская с восстановлением разделительных трансформаторов 10/10 кВ 1000 кВА на РП 10 кВ Серго-Ивановское	2019/2020	1 МВА	техническое состояние оборудования	-
8.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная (ВЛ 118)	2013/2017	5,11 км	восстановление схемы электроснабжения потребителя 1-й категории, техническое состояние оборудования	8,5