



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 160 от 17.09.2018

ПРИКАЗ

Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 11-215 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов АО «Томскнефтепродукт» ВНК (г. Томск, ул. Причальная, 11, стр. 56)

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 1.6, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», руководствуясь подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23 ноября 2007 года № 153 «Об утверждении Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области», учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 17 апреля 2017 года № 70.ТС.08.000.Т.000148.04.17:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 11-215 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов АО «Томскнефтепродукт» ВНК (г. Томск, ул. Причальная, 11, стр. 56), в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Установить режим территории зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 11-215 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов АО «Томскнефтепродукт» ВНК (г. Томск, ул. Причальная, 11, стр. 56), в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (Пилипенко В.Г.) для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных проектом «Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборной скважины № 11-215, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 11, стр. 56» в течение десяти дней со дня его принятия.

4. Комитету государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области организовать контроль за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных проектом «Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборной скважины № 11-215,

расположенной по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 11, стр. 56» в течение десяти дней со дня его принятия.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за начальником отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Н.А.Филатовой.



Начальник Департамента

Р.Л.Мазур

**Границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 11-215
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов
АО «Томскнефтепродукт» ВНК (г. Томск, ул. Причальная, 11, стр. 56)**

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны скважины № 11-215 установить по фактически сложившейся ситуации контуром прямоугольной формы с параметрами в плане 32 х 42 м, площадью 1344 м²; северо-восточная и юго-восточная границы проходят по существующему ограждению, находящемуся на расстоянии, соответственно, 18 м и 11 м от устья скважины; северо-западная граница проходит на расстоянии 4 м на северо-запад от башни Рожновского, юго-западная – на расстоянии 21 м от устья скважины по границе накопительной емкости.

В границах первого пояса зоны санитарной охраны скважины № 11-215 расположены башня Рожновского, станция обезжелезивания.

2. Границу первого пояса зоны санитарной охраны накопительной емкости установить на расстоянии 10 м от ее стены.

3. Границу второго пояса зоны санитарной охраны скважины № 11-215 установить формой окружности радиусом 21 м от устья скважины.

4. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны скважины № 11-215 установить формой окружности радиусом 146 м от устья скважины.



**Режим территории зоны санитарной охраны водозаборной скважины
№ 11-215 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
объектов АО «Томскнефтепродукт» ВНК (г. Томск,
ул. Причальная, 11, стр. 56)**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и проектом «Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборной скважины № 11-215, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 11, стр. 56».

