ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.12.2022 № 3-675

город Томск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2023 год согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник департамента М.Д.Вагина

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Для документов

Приложение к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 20.12.2022 № 3-675

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2023 год

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2023 год		
		Потери и затраты теплоносителя, пар (т), вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электро-энергии, тыс.кВт*ч
1	Муниципальное казенное предприятие Асиновского городского поселения «Асиновский единый ресурсный центр» (ИНН 7002013199), в том числе:	Теплоноситель - вода		
		26 135,4	23 191,2	-
1.1	тепловые сети от котельной «АЦРБ» по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 170/13	Теплоноситель - вода		
		26,0	60,3	-
1.2	тепловые сети от котельной «Бассейн» по адресу: г. Асино, ул. Тельмана, 35б/1	Теплоноситель - вода		
		445,2	421,0	-
1.3	тепловые сети от котельной «Белочка» по адресу: г. Асино, ул. Линейная, 1а/1	Теплоноситель - вода		
		274,6	434,7	-
1.4	тепловые сети от котельной «ВЭС» по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3/14	Теплоноситель - вода		
		3 184,9	2 148,5	-
1.5	тепловые сети от котельной «Гагарина» по адресу: г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, 8/1	Теплоноситель - вода		
		5 049,6	4 473,9	-
1.6	тепловые сети от котельной «Дружба» по адресу: г. Асино, пер. Северный, 18	Теплоноситель - вода		
		4 989,8	4 410,6	-
1.7	тепловые сети от котельной «ДРСУ» по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 89г	Теплоноситель - вода		
		3 543,0	4 354,9	-
1.8	тепловые сети от котельной «ДЮСШ №2» по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, 20/12	Теплоноситель - вода		
		1,2	3,6	-
1.9	тепловые сети от котельной «Лесозавод» по адресу: г. Асино, ул. Лесозаводская, 27	Теплоноситель - вода		
		528,1	677,0	-

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2023 год		
		Потери и затраты теплоносителя, пар (т), вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электро-энергии, тыс.кВт*ч
1.10	тепловые сети от котельной «Нефтебаза» по адресу: г. Асино, ул. Мичурина, 23/2	Теплоноситель - вода		
		32,1	79,9	-
1.11	тепловые сети от котельной «П. Морозова» по адресу: г. Асино, ул. Павлика Морозова, 15/2	Теплоноситель - вода		
		3 957,9	2 186,9	-
1.12	тепловые сети от котельной «ПМК-16 База» по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 129/4	Теплоноситель - вода		
		111,2	320,1	-
1.13	тепловые сети от котельной «ПУ–24» по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 46/9а	Теплоноситель - вода		
		2 857,7	2 014,6	-
1.14	тепловые сети от котельной «МОУ СОШ №6» по адресу: г. Асино, ул. Свободы, 4а	Теплоноситель - вода		
		10,6	24,9	-
1.15	тепловые сети от котельной «ХДСУ» по адресу: г. Асино, ул. Льва Толстого, 69/4	Теплоноситель - вода		
		15,7	67,9	-
1.16	тепловые сети от котельной «Центральная» по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 30б/1	Теплоноситель - вода		
		1 100,1	1 488,4	-
1.17	тепловые сети от котельной «ЦКР» по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.3	Теплоноситель - вода		
		7,7	24,0	-