



**ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

15.08.2024

№ 3-158

город Томск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник департамента

О.Н. Касьянова



Приложение к приказу
 Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 15.08.2024 № 3-158

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
 теплоносителя по тепловым сетям на 2025 год

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2025 год		
		Потери и затраты теплоносителя, пар (т), вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электро- энергии, тыс.кВт*ч
1	Муниципальное унитарное предприятие Парабельского сельского поселения «Парабель-Энергокомплекс» (ИНН 7011006536), в том числе	Теплоноситель - вода		
		5 195,5	6 499,9	-
1.1	тепловые сети от котельной «Центральная» по адресу: с. Парабель, ул. Советская, 21а, стр. 1	Теплоноситель - вода		
		2 362,0	2 960,0	-
1.2	тепловые сети от котельной «Нефтяников» по адресу: с. Парабель, ул. Нефтяников, 5а	Теплоноситель - вода		
		2 640,9	3 434,6	-
1.3	тепловые сети от котельной «Подсолнухи» по адресу: с. Парабель, ул. Парковая, 2, стр. 1	Теплоноситель - вода		
		192,6	105,3	-