



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2023

№ 564

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Тульской области от 11 ноября 2005 года № 641-ЗТО «О пожарной безопасности в Тульской области», на основании статьи 46 Устава (Основного Закона) Тульской области Правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Тульской области – председатель
Правительства Тульской области



В.А. Федорищев

ПОРЯДОК
организации дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Тульской области (далее – дублирование сигналов).

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия в тех значениях, в которых они используются в Федеральном законе от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Сигналом о возникновении пожара является созданное и переданное по каналу связи сообщение о срабатывании на объекте защиты системы пожарной сигнализации.

4. Целью организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты, расположенных на территории Тульской области.

5. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны должно осуществляться круглосуточно в автоматическом режиме с использованием системы передачи извещений о пожаре в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется с использованием оборудования, соответствующего требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности

(далее – оборудование), установленного на объектах защиты и в подразделениях пожарной охраны.

7. Дублирование сигнала о возникновении пожара осуществляется посредством передачи сигнала о возникновении пожара на конкретном объекте защиты с оборудования, установленного на данном объекте защиты, на оборудование, установленное в подразделении пожарной охраны.

8. Дублирование сигнала о возникновении пожара осуществляется в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к оборудованию, с использованием каналов связи в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».

9. В случае непринятия дублирующего сигнала о возникновении пожара пунктом связи подразделения пожарной охраны, ретрансляция такого сигнала осуществляется в автоматическом режиме в центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Тульской области.

10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования, предназначенного для дублирования сигналов о возникновении пожара, осуществляются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на данные виды деятельности в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

11. Ответственность за невыполнение требования по дублированию сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны установлена законодательством Российской Федерации.
