



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2026

№ 493

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Тульской области от 14.09.2023 № 564

В соответствии со статьей 46 Устава (Основного Закона) Тульской области Правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменение и дополнение, которые вносятся в постановление Правительства Тульской области от 14.09.2023 № 564 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Первый заместитель Губернатора
Тульской области – председатель
Правительства Тульской области**



М.Ю. Пантелеев

Приложение
к постановлению Правительства
Тульской области

от 14.08.2026

№ 493

**ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ,
которые вносятся в постановление Правительства Тульской области
от 14.09.2023 № 564 «Об утверждении Порядка организации
дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения
пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»**

1. В преамбуле постановления после текста «О пожарной безопасности»,» дополнить текстом: «Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,».

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции:

«Приложение
к постановлению Правительства
Тульской области

от 14.09.2023

№ 564

**ПОРЯДОК
организации дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» на территории Тульской области (далее – Порядок), определяет предназначение, основные задачи, структуру, участников, порядок функционирования, эксплуатацию, финансирование системы дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны Тульской области (далее – СДС), а также способ подключения к ней объектов защиты.

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия в тех значениях, в которых они используются в Федеральном законе от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Сигналом о возникновении пожара является созданное и переданное по каналу связи сообщение о срабатывании на объекте защиты системы пожарной сигнализации.

4. Целью организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты, расположенных на территории Тульской области.

5. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны должно осуществляться круглосуточно в автоматическом режиме с использованием СДС в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется с использованием оборудования, соответствующего требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности (далее – оборудование), установленного на объектах защиты и в подразделениях пожарной охраны.

7. Дублирование сигнала о возникновении пожара осуществляется посредством передачи сигнала о возникновении пожара на конкретном объекте защиты с оборудования, установленного на данном объекте защиты, на оборудование СДС.

8. Дублирование сигнала о возникновении пожара осуществляется в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к оборудованию, с использованием каналов связи в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».

9. В случае неприятия дублирующего сигнала о возникновении пожара пунктом связи подразделения пожарной охраны ретрансляция такого сигнала осуществляется в автоматическом режиме в центральный пункт пожарной

связи службы пожаротушения Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области.

10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования, предназначенного для дублирования сигналов о возникновении пожара, осуществляются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на данные виды деятельности в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

11. Орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в рамках выделяемого финансирования на эксплуатацию и развитие СДС – министерство по региональной безопасности Тульской области (далее – Орган исполнительной власти).

12. Оператор СДС – государственное учреждение Тульской области «Управление противопожарной службы» (далее – Оператор).

13. Диспетчер СДС – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области (далее – Диспетчер).

14. Заявитель – собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании (далее – Заявитель).

15. Объектами защиты определены здания, предусмотренные частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Объект защиты).

16. Ответственность за невыполнение требования по дублированию сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны установлена законодательством Российской Федерации.

2. Предназначение и основные задачи СДС

17. СДС предназначена для автоматизации процесса передачи сигналов о возникновении пожаров с объектов защиты, расположенных в пределах Тульской области, в подразделения пожарной охраны.

18. СДС обеспечивает:

бесперебойную передачу сигналов о возникновении пожаров с объектов защиты;

сбор, хранение и передачу информации о возникновении пожаров;
мониторинг технического состояния автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС), установленной на объектах защиты;
сокращение количества ложных вызовов подразделений пожарной охраны Тульской области.

19. Основными задачами СДС являются:

автоматизация процесса передачи сигналов о возникновении пожаров для принятия экстренными оперативными службами неотложных мер, направленных на его ликвидацию;

передача сигналов о возникновении пожара Диспетчеру СДС в круглосуточном режиме с целью своевременного реагирования экстренных оперативных служб;

снижение времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы, связанные с возникновением пожаров на объектах защиты.

20. СДС не предназначена для сбора, накопления, обработки и хранения персональных данных физических лиц. Циркулирующие в системе сведения носят исключительно технический и событийный характер (статус датчиков, состояние шлейфов, журнал событий, логирование и т.п.).

3. Структура СДС

21. СДС является территориально-распределенной информационной системой, создаваемой в границах Тульской области.

Функционирование СДС реализовано на базе специального программного обеспечения, позволяющего выполнять поставленные перед системой задачи, а также использовать её согласно предназначению.

22. Состав серверного сегмента СДС:

сервер СДС обеспечивает хранение и актуализацию баз данных, прием и передачу сигналов с объектов защиты на пульт централизованного наблюдения Диспетчера в подразделения пожарной охраны;

пульт централизованного наблюдения (далее – ПЦН) обеспечивает возможность Диспетчеру обрабатывать входящие сигналы с объектов защиты.

23. Состав объектового сегмента СДС:

источник сигнала: прибор приемно-контрольный пожарный (далее – ППКП) объекта защиты, формирующий сигнал «Пожар»;

устройство передачи извещений (далее –

УПИ): техническое средство объекта защиты, преобразующее сигнал от ППКП и передающее его на сервер СДС.

4. Порядок функционирования СДС

24. СДС функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к приему сигналов о пожарах с объектов защиты.

25. При срабатывании извещателя АПС или ручного извещателя на объекте защиты:

на ППКП формируется сигнал «Пожар»;

УПИ в автоматизированном режиме, в соответствии с заложенным алгоритмом, осуществляет передачу сигнала «Пожар» по основному каналу связи на ПЦН подразделения пожарной охраны;

в случае неисправности основного канала связи УПИ переключается на передачу сигнала по резервному каналу связи (переход на резервный канал связи и обратно осуществляется в автоматическом режиме);

сигнал о возникновении пожара на объекте защиты считается переданным после получения соответствующего подтверждения от ПЦН (электронный журнал таких сигналов хранится на сервере СДС не менее одного года с момента поступления).

26. При получении служебных сигналов (техническая неисправность, потеря связи с объектом, потеря питания) диспетчер ЦППС обязан сообщить об этом ответственному лицу на объекте защиты, а также ответственному лицу, определенному Оператором системы.

5. Участники СДС

27. Орган исполнительной власти:

координирует мероприятия по эксплуатации и развитию серверного сегмента СДС;

осуществляет контроль за функционированием, эксплуатацией и развитием серверного сегмента СДС;

принимает участие в организации и проведении мероприятий, направленных на развитие и модернизацию серверного сегмента СДС;

организует разработку, актуализацию и согласование настоящего Порядка;

принимает участие в разработке, актуализации и утверждении организационно-распорядительной документации;

организует взаимодействие всех участников СДС;

является главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование, эксплуатацию и развитие серверного сегмента СДС бюджетом Тульской области.

28. Оператор СДС:

обеспечивает бесперебойное функционирование серверного сегмента СДС;

организует мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования основных и резервных каналов передачи данных серверного сегмента СДС;

осуществляет материально-техническое обеспечение и обслуживание серверной части СДС;

планирует и осуществляет развитие серверного сегмента СДС;

разрабатывает и выдает технические условия на подключение объектов защиты к СДС;

производит подключение объектов защиты к серверному сегменту СДС;

принимает участие в актуализации настоящего Порядка;

принимает участие в разработке и актуализации организационно-распорядительной документации;

утверждает техническую документацию;

участвует в подготовке и обучении диспетчеров СДС;

осуществляет информационную поддержку заявителей в рамках своей компетенции;

осуществляет информирование заявителей о некорректной работе, либо технической неисправности объектового сегмента СДС;

представляет в адрес Органа исполнительной власти информацию о необходимом финансировании, а также иную информацию и предложения в рамках функционирования, эксплуатации и развития СДС.

29. Диспетчер СДС:

осуществляет мониторинг приема сигналов с УПИ объекта на ПЦН;

обеспечивает обработку и передачу принятых сигналов с целью дальнейшего реагирования экстренными оперативными службами;

обеспечивает своевременную передачу оператору СДС информации о неисправности оборудования объекта защиты;

организует подготовку и обучение диспетчеров СДС.

30. Заявитель обеспечивает выполнение требований технических условий по подключению объекта защиты к серверному сегменту СДС. Организует установку, настройку, бесперебойную работу, своевременное заключение договоров на техническое обслуживание и поддержание в исправном состоянии извещателей АПС, УПИ, каналов связи для передачи сигналов о возникновении пожара с объекта защиты на ПЦН.

6. Порядок подключения объекта защиты к СДС

31. Подключение Оператором объектов защиты к СДС производится на основании выполнения Заявителем выданных технических условий.

32. Для получения технических условий на подключение к СДС Заявитель направляет Оператору посредством почтовой связи или электронной почты заявку на получение технических условий с указанием данных по форме, установленной приказом Органа исполнительной власти.

33. Оператор не позднее 10 рабочих дней после регистрации заявки направляет Заявителю технические условия на подключение объекта защиты к СДС.

34. Оператор имеет право выдать мотивированный отказ в подключении объекта защиты к СДС в следующих случаях:

несоответствие предоставленных Заявителем данных, указанных в пункте 32 настоящего Порядка, или предоставление их в неполном объеме;

несоответствие объекта защиты классам функциональной пожарной опасности, предусмотренным частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

35. В случае если Оператором отказано в подключении объекта защиты к СДС, Заявитель после устранения недостатков, послуживших основанием для отказа, повторно направляет заявление Оператору.

7. Финансирование СДС

36. Расходы, связанные с функционированием и развитием СДС в части содержания, оплаты каналов сети связи и передачи данных, осуществляются за счет средств бюджета Тульской области.

37. Ответственные лица на объектах защиты, являющиеся участниками СДС, осуществляют установку, настройку, обеспечение бесперебойной работы, своевременное заключение договоров на техническое обслуживание и поддержание в исправном состоянии извещателей АПС, УПИ и каналов связи за счет средств собственников имущества.»
