



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15.06.2022

№ 22

Экз.№ _____

г. Ульяновск

**Об установлении зон санитарной охраны
действующего водозабора участка питьевых подземных вод «Вишневский-
3» для питьевого и технического водоснабжения объектов
промышленности публичного акционерного общества Нефтегазовой
компании «РуссНефть»**

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом (заключением) рассмотрения проектов зон санитарной охраны от 20.04.2022 и в целях обеспечения охраны от загрязнения действующего водозабора участка питьевых подземных вод «Вишневский-3» для питьевого и технического водоснабжения объектов промышленности публичного акционерного общества нефтегазовой компании «РуссНефть» (далее – ПАО НГ «РуссНефть») приказываю:

1. Установить границы зон санитарной охраны действующего водозабора участка питьевых подземных вод «Вишневский-3» для питьевого и технического водоснабжения объектов промышленности ПАО НГ «РуссНефть» скважин №62 (203-В), №63-В действующего водозабора, расположенного по адресу: с. Вишненки Мелекесского района Ульяновской области в 2-2,5 км севернее села (место расположения участка недр по лицензии УЛН 02855 ВЭ от 01.04.2020):

I – пояс зоны санитарной охраны:

скважина №62 (203-В) – в радиусе 25 метров от скважины;

скважина №63-В – в радиусе 30 метров от скважины;

II – пояс зоны санитарной охраны:

скважина №62 (203-В) – в радиусе 80 метров от скважины;

скважина №63-В – в радиусе 80 метров от скважины;

III – пояс зоны санитарной охраны:

скважина №62 (203-В) – в радиусе 370 метров от скважины;

скважина №63-В – в радиусе 370 метров от скважины.

Первые и вторые пояса зон санитарной охраны скважин №62 (203-В) и №63-В не пересекаются. Расстояние между скважинами составляет 200 метров.

0000023

2. В пределах первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны в соответствии с проектом и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются следующие ограничения использования территорий:

В пределах I-го пояса зон санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей,

применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах II-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей асептизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубки леса главного пользования и реконструкции.

Кроме того, для второго пояса зоны санитарной охраны действуют все виды ограничений третьего пояса зоны санитарной охраны.

В пределах III-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области

Г.Э.Рахматулина