


**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

15.06.2022

№ 20
Экз. №

г. Ульяновск

**Об установлении зон санитарной охраны
водозабора подземных вод линейно производственно-диспетчерской
станции «Клин» Пензенского районного управления
акционерного общества «Транснефть-Дружба»**

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом (заключением) рассмотрения проектов зон санитарной охраны от 25.04.2022 и в целях обеспечения охраны от загрязнения водозабора подземных вод линейно производственно-диспетчерской станции «Клин» Пензенского районного управления акционерного общества «Транснефть-Дружба» (далее – ЛПДС «Клин» ПРУ «Транснефть-Дружба») п р и к а з ы в а ю:

1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод (артезианских скважин № 1пр, №2пр, № 3пр), расположенного южнее с.Канадей Николаевского района Ульяновской области, для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ЛПДС «Клин» ПРУ «Транснефть-Дружба» (юридический адрес: 241020, г.Брянск, ул.Уральская, д.113):

I – пояс зоны санитарной охраны – с учётом расстояния между скважинами по 10 м, длина $60+10+10=80$ м;

II – пояс зоны санитарной охраны – вверх по потоку на юг $R=306$ м, вниз по потоку на север $r=27$ м от водозабора, общая длина составляет 333 м, ширина с учётом расстояния между скважинами 174 м относительно средней скважины;

III – пояс зоны санитарной охраны – общая длина составляет 2127 м, ширина с учётом расстояния между скважинами 230 м относительно средней скважины.

2. В пределах первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны в соответствии с проектом и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются следующие ограничения использования территорий:

В пределах I-го пояса зон санитарной охраны не допускается:
посадка высокоствольных деревьев;

0000024

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей,

применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах II-го и III пояса зон санитарной охраны запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III-го пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубки леса главного пользования и реконструкции.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр природы и циклической
экономики Ульяновской области

Г.Э.Рахматулина