



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14.10.2026

№ 42

Экз. № _____

г. Ульяновск

Об установлении зон санитарной охраны действующих водозаборов подземных вод в с. Ертуганово, с. Малая Кандава, с. Старое Рождествено, пос. Лесная Поляна Администрации Старомайнского муниципального округа Ульяновской области для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом (заключением) рассмотрения проекта зон санитарной охраны водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения от 03.03.2026, санитарно-эпидемиологическими заключениями Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и в целях обеспечения охраны от загрязнения источников питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны действующих водозаборов подземных вод в с. Ертуганово – скважина № 2584, в с. Малая Кандава – скважины №№ 2632, 993, в с. Старое Рождествено – скважины №№ 3034, 1829, в пос. Лесная Поляна – скважина № 667 Администрации Старомайнского муниципального округа Ульяновской области для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения (юридический адрес: 433460, Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, пл. Ленина, д. 2).

1.1. Границы зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – водозаборной скважины № 2584 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Ертуганово Старомайнского

000093

района Ульяновской области, расположенной в 0,5 км юго-западнее села, составляют:

I – пояс зоны санитарной охраны – в северном направлении 9 м, в северо-восточном направлении – 36 м, в восточном направлении – 30 м, в юго-восточном направлении – 36 м, в южном направлении – 30 м, в юго-западном направлении – 33 м, в западном – 30 м, в северо-западном – 29 м.

II – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 44,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 33,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2 \cdot d$) = 60,0 м.

III – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 998,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 22,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2 \cdot d$) = 160,0 м.

1.2. Границы зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – водозаборной скважины № 2632 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Малая Кандаля Старомайнского района Ульяновской области, расположенных в 0,2 км юго-западнее села, составляют:

I – пояс зоны санитарной охраны – 30 м по всем направлениям.

II – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 82,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 55,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2 \cdot d$) = 135,0 м.

III – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 1193,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 115,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2 \cdot d$) = 644,0 м.

1.3. Границы зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – водозаборной скважины № 993 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Малая Кандаля Старомайнского района Ульяновской области, расположенной в юго-западной окраине села Малая Кандаля, составляют:

I – пояс зоны санитарной охраны – 30 м по всем направлениям.

II – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 62,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 36,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2 \cdot d$) = 94,0 м.

III – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 1085,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 58,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2 \cdot d$) = 369,0 м.

1.4. Границы зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – водозаборной скважины № 667 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Лесная Поляна Старомайнского района Ульяновской области, расположенной южнее от окраины села, составляют:

I – пояс зоны санитарной охраны – 30 м по всем направлениям.

II – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 46,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 35,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 70,0 м.

III – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 1004,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 25,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 175,0 м.

1.5. Границы зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – водозаборной скважины № 3043 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Старое Рождествено Старомайнского района Ульяновской области, расположенной в 0,3 к северо-востоку от окраины села Старое Рождествено, 0,5-0,7 км от правого берега реки Майна, составляют:

I – пояс зоны санитарной охраны – в северном направлении 30 м, в северо-восточном направлении – 35 м, в восточном направлении – 30 м, в юго-восточном направлении – 35 м, в южном направлении – 30 м, в юго-западном направлении – 35 м, в западном – 30 м, в северо-западном – 35 м.

II – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 61,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 35,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 92,0 м.

III – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 1079,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 55,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 354,0 м.

1.6. Границы зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – водозаборной скважины № 1829 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Старое Рождествено Старомайнского района Ульяновской области, расположенной в селе Старое Рождествено, составляют:

I – пояс зоны санитарной охраны – в северном направлении 30 м, в северо-восточном направлении – 23 м, в восточном направлении – 20 м, в юго-восточном направлении – 35 м, в южном направлении – 30 м, в юго-западном направлении – 35 м, в западном – 30 м, в северо-западном – 35 м.

II – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 66,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 39,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 102,0 м.

III – пояс зоны санитарной охраны – величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 1105,0 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 67,0 м, ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 419,0 м.

2. В пределах первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны в соответствии с проектом и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются следующие ограничения использования территорий:

В пределах I-го пояса зон санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей,

применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах II-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубки леса главного пользования и реконструкции;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Кроме того, для второго пояса зоны санитарной охраны действуют все виды ограничений третьего пояса зоны санитарной охраны.

В пределах III-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III-го пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля.


3. Мероприятия по второму и третьему поясам в соответствии с проектом и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Ульяновской области
Министра природных ресурсов и экологии
Ульяновской области



В.В.Зайцев