



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

11 сентября 2026 года

№ 180-НПА

г. Чита

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Благоустройство», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2026-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Благоустройство», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2026-2030 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов Забайкальского края» (<http://право.забайкальскийкрай.рф>)



И.о. руководителя Службы

О.Н. Дорожкова



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 11 сентября 2026 года № 180-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Благоустройство», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2026-2030 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы ООО «Благоустройство», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2026-2030 годы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственность «Благоустройство» (далее - ООО «Благоустройство»)
Местонахождение регулируемой организации	673021, Забайкальский край, м.о. Петровск-Забайкальский, с. Баляга, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2026-2030 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный экономист Овчинникова Марина Николаевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон: 8-924-519-57-10, Эл. почта: esonom.blago2023@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 43
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края – О.Н. Дорожкова
Дата утверждения инвестиционной программы	11 сентября 2026 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел. 8 (3022) 21-11-51, Эл.почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Хилокского муниципального округа Забайкальского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	673200, Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, г. Хилок, ул. Ленина, 9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Хилокского муниципального округа Забайкальского края - Н.Г. Спиридонов
Дата согласования инвестиционной программы	17 августа 2026 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (3023) 63-11-68 Эл. почта: admhilok@mail.ru

Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «Благоустройство», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2026-2030 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоотведения																	
1. Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения																	
2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) и централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)																	
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения и водоотведения																	
2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения и централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения																	
2.1. В сфере водоснабжения																	
2.1.1.	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-6,3-125 на насос с улучшенными (энергосберегающими) характеристиками (либо его аналог) с установкой частотного преобразователя и датчика давления для автоматического управления работой насоса	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы"	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2027	2027	772,63	0,00	0,00	772,63	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансирова но к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.2.	Ограждение скважины забором, столбы металлические, дверь (калитка)	"Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы"	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2028	2028	1 481,14	0,00	0,00	0,00	1 481,14	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Установка резервного источника электроснабжения (дизельный электрогенератор мощностью 6 кВт)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2030	2030	246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,45	0,00
2.1.4.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-1 до Вр-2 D70 L44 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2029	2029	411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	411,71	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятий	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятий					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.5.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от Вр-2 до ТК-5 D70 L163 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2029	2029	1 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,33	0,00	0,00
2.1.6.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-5 до ТК-6 D70 L30 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2029	2029	280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	280,86	0,00	0,00
2.1.7.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-6 до ТК-7 D70 L34 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2029	2029	318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	318,25	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансиро- вано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.8.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-6 до ул. Почтовая, 15 D50 L8 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край. Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2029	2029	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00	0,00
2.1.9.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-6 до ул. Почтовая, 18 D50 L33 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край. Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2029	2029	254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	254,53	0,00	0,00
2.1.10.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-7 до ТК-8 D70 L44 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край. Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2029	2029	411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	411,71	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.11.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-7 до ул. Почтовая, 16 D50 L8 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, 3а	-	-	-	-	2029	2029	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00	0,00
2.1.12.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-7 до ул. Почтовая, 17 D50 L32 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, 3а	-	-	-	-	2029	2029	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	246,82	0,00	0,00
2.1.13.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-8 до ТК-9 D70 L113 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, 3а	-	-	-	-	2029	2029	1 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1056,59	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных letech, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.14.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-9 до ул. Почтовая, 19 D50 L20 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2029	2029	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	154,26	0,00	0,00
2.1.15.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-9 до ул. Почтовая, 25 D50 L32 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2029	2029	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	246,82	0,00	0,00
2.1.16.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ВР-2 до ТК-11 D40 L140 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2029	2029	1121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1121,31	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.17.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-8 до насосной станции D40 L20 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2027	2027	160,97	0,00	0,00	160,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.18.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от насосной станции до ТК-9-1 с уменьшением диаметра с D70 на D40 L100 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2027	2027	828,24	0,00	0,00	828,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.19.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-9-1 до ВР-3 с уменьшением диаметра с D70 на D40 L80 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, За	-	-	-	-	2027	2027	663,22	0,00	0,00	663,22	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.20.	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 на насос с улучшенными (энергосберегающими) характеристиками (либо его аналог) с установкой частотного преобразователя и датчика давления для автоматического управления работой насоса	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Привокзальная, 29а	-	-	-	-	2030	2030	779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,91	0,00
2.1.21.	Установка резервного источника электроснабжения (дизельный электрогенератор мощностью 10 кВт)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Привокзальная, 29а	-	-	-	-	2030	2030	429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,73	0,00
2.1.22.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ул. Привокзальная, 26 до ТК-2 D50 L40 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Привокзальная, 29а	-	-	-	-	2028	2028	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.23.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-3 до ул. Привокзальная, 30 D32 L8 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Привокзальная, 29а	-	-	-	-	2028	2028	48,28	0,00	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00
2.1.24.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-2 до ул. Привокзальная, 28 D32 L20 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Привокзальная, 29а	-	-	-	-	2028	2028	120,70	0,00	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00
2.1.25.	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-80 на насос с улучшенными (энергосберегающими) характеристиками (либо его аналог) с установкой частотного преобразователя и датчика давления для автоматического управления работой насоса	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Пионерская, 43Б	-	-	-	-	2027	2027	747,75	0,00	0,00	747,75	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.26.	Ограждение скважины забором 20*20 м, столбы металлические, дверь (калитка)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Пионерская, 43Б	-	-	-	-	2028	2028	1 081,63	0,00	0,00	0,00	1 081,63	0,00	0,00	0,00
2.1.27.	Установка резервного источника электроснабжения (дизельный электрогенератор мощностью 8 кВт)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Пионерская, 43Б	-	-	-	-	2030	2030	327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,51	0,00
2.1.28.	Замена глубинного насоса бытового на насос с улучшенными (энергосберегающими) характеристиками (либо его аналог) с установкой частотного преобразователя и датчика давления для автоматического управления работой насоса	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. 1-ая Сенная, 9	-	-	-	-	2027	2027	712,90	0,00	0,00	712,90	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.32.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от котельной до ТК-1 D50 L120 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Лесная, 45А	-	-	-	-	2027	2027	925,57	0,00	0,00	925,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.33.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-1 до кухни D32 L6 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Лесная, 45А	-	-	-	-	2027	2027	36,21	0,00	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.34.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-2 до прачечной D32 L30 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Лесная, 45А	-	-	-	-	2027	2027	181,04	0,00	0,00	181,04	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.38.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-2 до ул. Школьная, 15 D32 L27 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Закульта, ул. Школьная, 14а	-	-	-	-	2028	2028	162,94	0,00	0,00	0,00	162,94	0,00	0,00	0,00
2.1.39.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-2 до ул. Школьная, 17 D32 L7 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Закульта, ул. Школьная, 14а	-	-	-	-	2028	2028	42,24	0,00	0,00	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00
2.1.40.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ТК-3 до ул. Школьная, 19 D32 L8 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Закульта, ул. Школьная, 14а	-	-	-	-	2028	2028	48,28	0,00	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансиро- вано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.47.	Модернизация трубопроводов участка водопроводной сети от ВНБ до ул. Школьная, 1Б D32 L494 (замена металлической трубы на трубу ПНД)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Хушенга, ул. Школьная, 1Б	-	-	-	-	2027	2027	2 978,09	0,00	0,00	2 978,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.48.	Установка частотного преобразователя и станции для автоматического управления работой насоса ЭЦВ 8-16-140	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Харагун, ул. Вокзальная, 22	-	-	-	-	2027	2027	269,34	0,00	0,00	269,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.49.	Установка станции очистки воды производительностью 1,5 м3/ч	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Харагун, ул. Вокзальная, 22	-	-	-	-	2028	2028	2 641,34	0,00	0,00	0,00	2 641,34	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.50.	Установка резервного источника электроснабжения (дизельный электрогенератор мощностью 20 кВт)	Аварийное состояние, угроза прескращения услуг водоснабжения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Харагун, ул. Вокзальная, 22	-	-	-	-	2029	2029	809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	809,75	0,00	0,00
Итого в сфере водоснабжения										29 984,08	0,00	0,00	8 649,80	7 367,57	9 923,61	4 043,10	0,00
2.2. В сфере водоотведения																	
2.2.1.	Проектирование и строительство сливной станции для приема ЖБО	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоотведения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, п.ст. Жипхсген, ул. Гаражная, 1а	-	-	-	-	2029	2029	8 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395,12	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2.2.	Модернизация канализационных колодцев (герметизация, утепление, устройство оголовков)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоотведения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, п.ст. Жипхеген, ул. Гаражная, 1а	-	-	-	-	2028	2028	52 076,25	0,00	0,00	0,00	52 076,25	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Монтаж септика (емкость 20 м3)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоотведения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. 1-ая Сенная, соор. 3Б	-	-	-	-	2027	2027	998,77	0,00	0,00	998,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Модернизация трубопровода всей сети D160 L58 (замена металлической трубы на пластиковую)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоотведения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. 1-ая Сенная, соор. 3Б	-	-	-	-	2027	2027	894,25	0,00	0,00	894,25	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026	в т.ч. по годам					Остаток финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2.11.	Модернизация трубопровода участка сети от жилого дома, ул. Почтовая, 19 до колодца K5 D160 L7 (замена металлической трубы на пластиковую)	Аварийное состояние, угроза прекращения услуг водоотведения. Замена с повышением надежности и увеличения срока службы	Забайкальский край, Хилокский муниципальный округ, с. Бада, ул. Почтовая, соор. 20А	-	-	-	-	2030	2030	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,28	0,00
Итого в сфере водоотведения										66 880,03	0,00	0,00	1 893,01	52 076,25	8 395,12	4 515,64	0,00
ИТОГО по инвестиционной программе										96 864,11	0,00	0,00	10 542,81	59 443,82	18 318,73	8 558,74	0,00

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения				
					2026	2027	2028	2029	2030
Скважины в своде, Хилокский муниципальный округ, с. Бада									
1.	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
Скважина Хилокский муниципальный округ, с. Закульта, ул. Школьная, 14а									
1.	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения				
					2026	2027	2028	2029	2030
3.	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Скважина, Хилокский муниципальный округ, п. ст. Жипхеген, ул. Таежная, 22а									
1.	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Скважина, Хилокский муниципальный округ, с. Хуменга, ул. Школьная, 1Б									
1.	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения				
					2026	2027	2028	2029	2030
2.	Показатели надежности и бесперебойности	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Скважина, Хилокский муниципальный округ, с. Харагун, ул. Вокзальная, 22									
1.	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33

**Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем
ВОДООТВЕДЕНИЯ**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения				
					2026	2027	2028	2029	2030
Очистные сооружения, Хилокский муниципальный округ, п.ст. Жинхеген, ул. Гаражная, 1а									
1.	Качество	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надежность и бесперебойность	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Энергетическая эффективность	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	18,72	18,72	18,72	18,72	18,72	18,72
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79
Объекты водоотведения, Хилокский муниципальный округ с. Бада (в сводке)									
1.	Качество	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надежность и бесперебойность	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Энергетическая эффективность Качество	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Финансовый план инвестиционной программы

ООО «Благоустройство», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2026-2030 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности	Всего	в т.ч. по годам				
		указать вид деятельности		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	-	96 864,11	0,00	10 542,81	59 443,82	18 318,73	8 558,74
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	водоснабжение	29 984,08	0,00	8 649,80	7 367,57	9 923,61	4 043,10
		водоотведение	66 880,03	0,00	1 893,01	52 076,25	8 395,12	4 515,64
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	-	96 864,11	0,00	10 542,81	59 443,82	18 318,73	8 558,74