

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 26.09.2018 № 90-нт
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
запасов топлива на котельных
акционерного общества
«Яркоммунсервис» (филиал
«Октябрьский»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский») согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с момента вступления в силу приказа по 30.06.2019.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента

О.И. Вараксин

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 26.09.2018 № 90-нт

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных акционерного общества
«Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский»)

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т	В том числе	
				неснижа- емый запас (ННЗТ), т	эксплуата- ционный запас (НЭЗТ), т
1.	Котельная пос. Октябрь (Октябрьское сельское поселение Некоузского муниципального района)	мазут	357,70	51,10	306,60
2.	Котельная с. Воскресенское (Октябрьское сельское поселение Некоузского муниципального района)	уголь	54,00	5,40	48,60
3.	Котельная Школьная, с. Воскресенское (Октябрьское сельское поселение Некоузского муниципального района)	уголь	33,52	4,55	28,97
4.	Котельная с. Мокеиха (Октябрьское сельское поселение Некоузского муниципального района)	уголь	568	56,80	511,20