

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 26.09.2018 № 88-нп
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям
акционерного общества
«Яркоммунсервис» (филиал
«Октябрьский»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации **ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Октябрьский») согласно приложению.
2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с момента вступления в силу приказа по 30.06.2019.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
директора департамента

О.И. Варакин

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 26.09.2018 № 88-нп

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям акционерного общества «Яркоммунсервис»
(филиал «Октябрьский»)

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
		потери и затраты теплоносителя (пар (т), вода (куб. м))	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
1.	Котельная пос. Октябрь (Октябрьское сельское поселение Некоузского муниципального района)	3097,40	3692,04	-
2.	Котельная с. Мокеиха (Октябрьское сельское поселение Некоузского муниципального района)	1247,97	1793,55	-
3.	Котельная с. Воскресенское (Октябрьское сельское поселение Некоузского муниципального района)	299,79	663,56	-
4.	Котельная Школьная, с. Воскресенское (Октябрьское сельское поселение Некоузского муниципального района)	86,44	282,67	-