

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 19.12.2018 № 260-нур  
г. Ярославль

Об утверждении нормативов  
удельного расхода топлива на  
отпущенную тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращений энергоснабжающих организаций  
**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить:

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Малая комплексная энергетика» тепловую энергию согласно приложению 1;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными общества с ограниченной ответственностью «Велмекс» (Ростовский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 2.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с момента вступления в силу приказа по 30.06.2021.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель  
директора департамента

О.И. Вараксин

Приложение 1  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2018 № 260-нур

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного**  
**общества «Малая комплексная энергетика» тепловую энергию**

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
1.	Котельная 38 мкр-на (городское поселение Ростов Ростовского муниципального района)	162,08
2.	Котельная пос. Ишня (сельское поселение Ишня Ростовского муниципального района)	160,07
3.	Котельная дер. Коленово (сельское поселение Петровское Ростовского муниципального района)	166,88
4.	Котельная Центральная (городское поселение Пошехонье Пошехонского муниципального района)	156,97
5.	Котельная модульная (городское поселение Пошехонье Пошехонского муниципального района)	156,07
6.	Котельная центральной районной больницы (городское поселение Пошехонье Пошехонского муниципального района)	177,89
7.	Котельная бани (городское поселение Пошехонье Пошехонского муниципального района)	180,35
8.	Котельная школы (городское поселение Пошехонье Пошехонского муниципального района)	159,68
9.	Котельная центральной районной больницы (городское поселение Мышкин Мышкинского муниципального района)	155,81

Приложение 2  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2018 № 260-нур

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельными общества**  
**с ограниченной ответственностью «Велмекс» (Ростовский**  
**муниципальный район) тепловую энергию**

№ п/п	Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
1.	Котельная с. Угодичи (сельское поселение Семибратово)	160,76
2.	Котельная с. Татищев Погост (сельское поселение Семибратово)	174,05
3.	Котельная с. Дмитриановское (сельское поселение Петровское)	187,82