

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 26.08.2019 № 83-нур  
г. Ярославль

Об утверждении норматива  
удельного расхода топлива на  
отпущенную котельными  
муниципального предприятия  
«Теплоресурс» (Ярославский  
муниципальный район) тепловую  
энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации  
**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельными муниципального предприятия «Теплоресурс» (Ярославский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению.
2. Установить, что норматив, указанный в пункте 1, применяется с момента вступления в силу приказа по 31.12.2019.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

А.В. Николаев

Приложение  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 26.08.2019 № 83-нур

**НОРМАТИВ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельными**  
**муниципального предприятия «Теплоресурс» (Ярославский**  
**муниципальный район) тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
Котельная д. Красный бор	190,34
Котельная д. Ананьино	168,54
Котельная п. Андроники	159,71
Котельная п. Белкино	193,64
Котельная п. Глебовское	154,94
Котельная п. Григорьевское	185,70
Котельная п. Заволжье	162,13
Котельная п. Иванищево	190,59
Котельная п. Карабиха ЯЦРБ	149,47
Котельная п. Карабиха (школа)	157,73
Котельная п. Карачиха	155,17
Котельная п. Козьмодемьянск	195,24
Котельная п. Кормилицино	192,62
Котельная п. Красные Ткачи (2 пр-во)	190,89
Котельная п. Красные Ткачи (школа)	217,39
Котельная п. Кузнечиха (верхняя)	153,51
Котельная п. Кузнечиха (нижняя)	156,92
Котельная п. Медягино	155,24
Котельная п. Михайловский	163,66
Котельная п. Мокеевское	162,25
Котельная п. Мордвиново	167,09
Котельная п. Пестрецово	158,19
Котельная п. Сарафоново	157,67
Котельная п. Спас-Виталий	172,33
Котельная п. Толбухино	157,06

Котельная п. Туношна	157,34
Котельная п. Туношна в/г-26	160,78
Котельная п. Ширинье	163,36
Котельная п. Ярославка	159,33