

Зарегистрирован в правовом управлении Правительства Ярославской области 25.10.2019 № 07-9431

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 25.10.2019 № 118-нур
г. Ярославль

Об утверждении норматива
удельного расхода топлива на
отпущенную котельными
акционерного общества
«Яркоммунсервис» (филиал
«Даниловский») тепловую
энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Даниловский») тепловую энергию.
2. Установить, что норматив, указанный в пункте 1, применяется с момента вступления в силу приказа по 30.06.2022.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

А.В. Николаев

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 25.10.2019 № 118-нур

НОРМАТИВ

удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Даниловский») тепловую энергию

Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./ Гкал
Центральная котельная	163,96
Котельная, ул. Свердлова, д. 26	162,16