

Зарегистрирован в правовом управлении Правительства Ярославской области 29.11.2019 № 07-9549

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 20.11.2019 № 177-нп
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям
муниципального унитарного
предприятия Гутаевского
муниципального района
«ГутаевТеплоЭнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия Тутаевского муниципального района «ТутаевТеплоЭнерго» согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с момента вступления в силу приказа по 30.06.2020.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

А.В. Николаев

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирующего тарифов
Ярославской области
от 20.11.2019 № 177-нп

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия
Тутаевского муниципального района «ТутаевТеплоЭнерго»**

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
		потери и затраты теплоносителя (пар (т), вода (куб. м))	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
Теплоноситель – вода				
1.	Котельная пос. Никульское	140,08	909,18	-
2.	Котельная пос. Чебаково	504,84	908,87	-
3.	Котельная дер. Столбищи	504,77	792,12	-
4.	Котельная дер. Емишево	273,72	238,3	-
5.	Котельная «Центральная»	678,79	281,23	-
6.	Котельная «ОПХ»	278,84	301,98	-
7.	Котельная «СХТ»	200,76	130,38	-
8.	Котельная пос. Константиновский	16804,32	9298,14	-

Список используемых сокращений

ОПХ – опытно-племенное хозяйство
СХТ – сельскохозяйственная техника