

Зарегистрирован в правовом управлении Правительства Ярославской области 09.12.2019 № 07-9627

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 06.12.2019 № 238-нп
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям
муниципального унитарного
предприятия «Расчетный центр»
(Ростовский муниципальный
район)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Расчетный центр» (Ростовский муниципальный район) согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с момента вступления в силу приказа по 30.06.2020.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

А.В. Николаев

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 06.12.2019 № 238-нп

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия
«Расчетный центр» (Ростовский муниципальный район)**

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
		потери и затраты теплоносителя (пар (т), вода (куб. м))	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
1.	Котельная с. Угодичи	965,05	1866,75	-
2.	Котельная с. Татищев- Погост	603,73	1240,99	-
3.	Котельная с. Дмитриановское	394,90	590,87	-
4.	Котельная с. Белогостицы	715,90	1195,58	-
5.	Котельная с. Ново-Никольское	1002,00	1052,02	-