



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 09.12.2021 № 156-Нм
г. Ярославль

Об утверждении норматива запаса
топлива на котельной
акционерного общества
«Яркоммунсервис» (филиал
«Даниловский»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить норматив запаса топлива на котельной акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Даниловский») согласно приложению.

2. Установить, что норматив, указанный в пункте 1, применяется с 01.07.2022 по 30.06.2025.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель директора департамента —
председатель комитета регулирования
тарифов и цен департамента



М.А. Сачкова

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 09.12.2021 № 156-Ит

НОРМАТИВ
запаса топлива на котельной акционерного общества
«Яркоммунсервис» (филиал «Даниловский»)

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т	В том числе:	
			неснижаемый запас (ННЗТ), т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), т
Центральная котельная	дизельное топливо	59,489	59,489	-