



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 17.12.2021 № 213-нцр
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива на
отпущенную котельными
общества с ограниченной
ответственностью «Теплорезерв»
тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации
**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными общества с ограниченной ответственностью «Теплорезерв» тепловую энергию согласно приложению.
2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 20.12.2021 по 30.06.2024.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель директора департамента –
председатель комитета регулирования
тарифов и цен департамента

М.А. Сачкова

Приложение
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 17.12.2021 № 213-мур

НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива на отпущенную котельными общества
с ограниченной ответственностью «Теплорезерв» тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./ Гкал
Котельная, ул. Короленко, д. 3а (городской округ г. Ярославль)	156,20
Котельная, Тутаевское шоссе, д. 56б (городской округ г. Ярославль)	156,62