



ЗАРЕГИСТРИРОВАН

28.10.2022

с присвоением регистрационного номера

43-12826

ДЕПАРТАМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27.10.2022 № 46-нт
г. Ярославль

Об утверждении норматива
запаса топлива на котельной
акционерного общества
«Рыбинский завод
приборостроения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29.03.2022 № 222-п «Об утверждении Положения о департаменте регулирования тарифов Ярославской области», на основании обращений энергоснабжающих организаций

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить норматив запаса топлива на котельной акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» (городской округ город Рыбинск) согласно приложению.

2. Установить, что норматив, указанный в пункте 1, применяется с 01.01.2023 по 31.12.2025.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

М.А. Сачкова

Приложение
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 27.10.2022 № 46-Нт

НОРМАТИВ
запаса топлива на котельной акционерного общества «Рыбинский завод
приборостроения» (городской округ город Рыбинск)

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
Котельная завода	мазут	0,173	0,173	-