



ЗАРЕГИСТРИРОВАН

10.11.2022

с присвоением регистрационного номера

43-12843

ДЕПАРТАМЕНТ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 09.11.2022 № 50-НП  
г. Ярославль

Об утверждении нормативов  
технологических потерь при  
передаче тепловой энергии,  
теплоносителя по тепловым сетям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», Положением о департаменте регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29.03.2022 № 222-п «Об утверждении Положения о департаменте регулирования тарифов Ярославской области», на основании обращений энергоснабжающих организаций

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить:

- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» (Брейтовский муниципальный район) согласно приложению 1;

- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» (Большесельский муниципальный район) согласно приложению 2;

- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПетровск» (городской округ город Переславль-Залесский) согласно приложению 3;

- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,

теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Расчетный центр» (Ростовский муниципальный район) согласно приложению 4.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2023 по 31.12.2023.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента



М.А. Сачкова

Приложение 1  
к приказу департамента  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 09.11.2022 № 50-кп

### НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия  
«Коммунальное хозяйство» (Брейтовский муниципальный район)**

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
		потери и затраты теплоносителя (пар (т), вода (куб. м))	потери тепловой энергии, Гкал	расход электриче- ской энергии, тыс. кВт × ч
Теплоноситель – вода				
1.	Котельная дер. Ульяники	257,78	677,16	-
2.	Котельная «Улыбка»	26,22	103,67	-
3.	Котельная ПМК-3	410,51	764,01	-
4.	Котельная МПМК	654,62	1619,27	-
5.	Котельная с. Горелово	66,42	275,87	-
6.	Котельная «Баня»	22,99	184,19	-

Приложение 2  
к приказу департамента  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 09.11.2022 № 50-нп

### НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия  
«Коммунальник» (Большесельский муниципальный район)

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
		потери и затраты теплоносителя (пар (т), вода (куб. м))	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
Теплоноситель – вода				
1.	Котельная № 1	1844,40	2951,85	-
2.	Котельная № 3	2,57	14,38	-
3.	Котельная № 4	268,84	474,80	-
4.	Котельная № 5	338,09	760,41	-
5.	Котельная № 6	534,08	1189,43	-
6.	Котельная № 7	211,41	341,38	-
7.	Котельная № 8	440,62	914,80	-
8.	Котельная № 9	206,99	407,83	-
9.	Котельная № 10	2,66	15,59	-
10.	Передача от котельной дер. Сельцо	1650,33	2419,32	-
11.	Передача от котельной пос. Варегово	1866,28	3052,90	-

Приложение 3  
к приказу департамента  
регулирующего тарифов  
Ярославской области  
от 09.11.2022 № 50-нп

**НОРМАТИВЫ**  
**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя**  
**по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью**  
**«ЭкоПетровск» (городской округ город Переславль-Залесский)**

Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
	потери и затраты теплоносителя (пар (т), вода (куб. м))	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
Котельная общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПетровск»	31444,02	12565,81	-

Приложение 4  
к приказу департамента  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 09.11.2022 № 50-кп

### НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия  
«Расчетный центр» (Ростовский муниципальный район)**

Наименование системы теплоснабжения	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя		
	потери и затраты теплоносителя (пар (т), вода (куб. м))	потери тепловой энергии, Гкал	расход электрической энергии, тыс. кВт × ч
Передача от районной котельной № 7 общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»	7169,44	4523,59	-