



**ДЕПАРТАМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 18.11.2022 № 353-нур
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива
на отпущенную котельными
акционерного общества
«Малая комплексная энергетика»
тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о департаменте регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29.03.2022 № 222-п «Об утверждении Положения о департаменте регулирования тарифов Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации

**ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить:

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Ростовский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 1;
- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Угличский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 2;
- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Пошехонский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 3;
- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Мышкинский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 4.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2023 по 31.12.2027.

3. Внести в приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 16.12.2021 № 190-нур «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную котельными тепловую энергию» следующие изменения:

- в преамбуле слова «жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п"» заменить словами «регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29.03.2022 № 222-п "Об утверждении Положения о департаменте регулирования тарифов Ярославской области"»;

- абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной акционерного общества «Малая комплексная энергетика» тепловую энергию (приложение 5 к приказу) признать утратившим силу.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2023 приказ жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 16.12.2021 № 191-нур «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Малая комплексная энергетика» тепловую энергию».

5. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, вступающих в силу с 01.01.2023.

Директор департамента



М.А. Сачкова

Приложение 1
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.11.2022 № 353-н/р

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Ростовский муниципальный район) тепловую энергию

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
Котельная «38 микрорайон»	природный газ	163,56
Котельная дер. Судино	природный газ	156,66

Приложение 2
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.11.2022 № 353-н/р

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Угличский муниципальный район) тепловую энергию

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./ Гкал				
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7
Котельная «Центральная районная больница»	природный газ	157,75	157,75	157,75	157,75	157,75
Котельная «Ул. 9 Января»*	природный газ	159,22	159,22	159,22	159,22	156,66
Котельная «Ул. Луначарского (пос. ДСУ)»	природный газ	163,96	163,96	163,96	163,96	163,96
Котельная пос. Алтыново*	природный газ	169,25	169,25	156,66	156,66	156,66
Котельная пос. Отрадного	природный газ	167,48	167,48	167,48	167,48	167,48
Котельная с. Красное*	дрова	218,59	218,59	-	-	-
	природный газ	-	-	156,66	156,66	156,66
Котельная дер. Ильинское	уголь	219,74	219,74	219,74	219,74	219,74
Котельная дер. Василево	уголь	231,24	231,24	231,24	231,24	231,24
Котельная дер. Ново	уголь	232,51	232,51	232,51	232,51	232,51
Котельная	уголь	232,62	232,62	232,62	-	-

1	2	3	4	5	6	7
с. Улейма*	природный газ	-	-	-	156,66	156,66
Котельная с. Дивная Гора	уголь	232,53	232,53	232,53	232,53	232,53
Котельная дер. Головино	уголь	215,76	215,76	215,76	215,76	215,76
Котельная «Ул. Старостина (Биофабрика)»*	природный газ	171,12	171,12	-	-	-
Котельная с. Чурьяково	природный газ	178,9	178,9	178,9	178,9	178,9
Котельная г. Углич, ул. Островского	природный газ	163,95	163,95	163,95	163,95	163,95
Котельная г. Углич, мкр-н Солнечный	природный газ	156,42	156,42	156,42	156,42	156,42

* Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию принят в соответствии с инвестиционной программой акционерного общества «Малая комплексная энергетика» «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Угличского МР Ярославской области на период 2022-2026 гг.».

Приложение 3
к приказу департамента
регулирующего тарифов
Ярославской области
от 18.11.2022 № 353-н.у.р

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Пошехонский муниципальный район) тепловую энергию

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./ Гкал.			
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2027
Котельная «Центральная»	природный газ	156,97	156,97	156,97	156,97
Котельная «Центральная районная больница»*	природный газ	177,89	177,89	157,5	157,5
Котельная «Баня»*	природный газ	180,35	180,35	180,35	158,24
Котельная «Модульная»	природный газ	156,07	156,07	156,07	156,07
Котельная «Школа»	природный газ	159,68	159,68	159,68	159,68

* Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию принят в соответствии с инвестиционной программой акционерного общества «Малая комплексная энергетика» «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г.п. Пошехонье Пошехонского муниципального района Ярославской области на период 2021-2025 гг.».

Приложение 4
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.11.2022 № 353-нч

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Малая комплексная энергетика» (Мышкинский муниципальный район) тепловую энергию

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./ Гкал
Котельная «Центральная районная больница» (Мышкинский муниципальный район)	природный газ	162,69