



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 05.12.2023 № 238-НМ
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
запасов топлива на котельных
акционерного общества
«Яркоммунсервис»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации
**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Яркоммунсервис» согласно приложению.
2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2024 по 31.12.2024.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
тарифного регулирования Ярославской
области

М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 05.12.2023 № 238-нм

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных акционерного общества
«Яркоммунсервис»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	Котельная с. Спасское (Ярославский МР)	топливные брикеты	0,137	0,014	0,123
2.	Котельная пос. Сосновый Бор (Некрасовский МР)	мазут	0,013	0,013	0,000
3.	Котельная пос. Красный Бор (Тутаевский МР)	уголь	0,018	0,018	0,000
4.	Котельная пос. Итларь (Ростовский МР)	дизельное топливо	0,002	0,002	0,000
5.	Котельная с. Вятское (Некрасовский МР)	дизельное топливо	0,006	0,006	0,000
6.	Котельная с. Стогинское (Гаврилов-Ямский МР)	дизельное топливо	0,002	0,002	0,000
7.	Котельная с. Горинское (Даниловский МР)	топливные брикеты	0,001	0,001	0,000
8.	Котельная Тверицы (ГО г. Ярославль)	дизельное топливо	0,001	0,001	0,000
9.	Котельная с. Туношна (Ярославский МР)	мазут	0,007	0,007	0,000
10.	Котельная пос. Красный	мазут	0,024	0,024	0,000

1	2	3	4	5	6
	Профинтерн (Некрасовский МР)				
11.	Котельная пос. Строитель (Некрасовский МР)	дизельное топливо	0,005	0,005	0,000
12.	Котельная дер. Сельцо (Большесельский МР)	дизельное топливо	0,011	0,011	0,000
13.	Котельная с. Новое (Некрасовский МР)	уголь	0,007	0,007	0,000
14.	Котельная пос. Микляиха (Тутаевский МР)	дизельное топливо	0,010	0,010	0,000
15.	Котельная пос. Искра Октября (Рыбинский МР)	дизельное топливо	0,011	0,011	0,000
16.	Котельная с. Брейтово (Брейтовский МР)	мазут	0,035	0,035	0,000
17.	Котельная пос. Поречье-Рыбное (Ростовский МР)	дизельное топливо	0,007	0,007	0,000

Список используемых сокращений

ГО – городской округ

МР – муниципальный район