



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 07.08.2026 № 260
г. Ярославль

Об утверждении
инвестиционной программы
общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая
производственно-торговая
компания «Топливоподающие
системы» в сфере теплоснабжения
на 2027-2032 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы» в сфере теплоснабжения на 2027-2032 годы согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр тарифного регулирования
Ярославской области

М.А. Сачкова

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы» в сфере теплоснабжения на 2027-2032 годы
Паспорт программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы»
Местонахождение регулируемой организации	150065, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Машиностроительный, д. 81
Сроки реализации инвестиционной программы	2027-2032 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Гнедин Владимир Геннадьевич, главный инженер Спивак Александр Викторович
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	Гнедин В.Г.: тел.: (4852) 40-59-16, GnedinVG@ymzmotor.ru
	Спивак А.В.: тел.: (4852) 40-63-55, SpivakAV@ymzmotor.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство тарифного регулирования Ярославской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского; тел.: (4852) 400-446, факс : (4852) 785-824, drt@yarregion.ru
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Министр тарифного регулирования Ярославской области Сачкова Мария Андреевна
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	тел.: 8(4852)40-04-26; факс: 8(4852)78-58-24; электронная почта: drt@yarregion.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Департамент городского хозяйства мэрии г. Ярославля
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, дом 43; тел./факс: (4852) 40-39-31; dce@city-yar.ru
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Виноградов Олег Сергеевич
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	

Инвестиционная программа

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая производственно-торговая компания «Тепловодопроводные системы»

в сфере теплоснабжения на 2027 - 2032 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС										Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС		
					Наименование и значение показателя												Плановые расходы			Профинансировано к 2027 году	Финансирование, в т.ч. по годам						Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФИТ)	Прибыль, направляемая на инвестиции (стр. 1.2 ФИТ)
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия																			
					Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч															
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в одностороннем исчислении), км	Способ прокладки																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																													
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																													
3.2.1	Реконструкция поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ-100-150 ст.№2 ЕТО ООО "УПТК "ТПС" в зоне действия СЦТ №5	-	ТН с сетями	Замена поверхностей нагрева: контактный блок №3, жаровые блоки в полном объеме	Не применим	1 100,00	Не применим	Не применим	72,00	Не применим	1 300,00	Не применим	Не применим	94,00	2031	2032	30 145,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	18 623,83	11 521,17	-	8 802,73	21 342,27
3.2.2	Реконструкция газопровода в АСУ ТП КВГМ-100-150 ст.№8 ЕТО ООО "УПТК "ТПС" в зоне действия СЦТ №5	-	ТН с сетями	Система теплоизоляции (3 жаровых, газ, мазут), АСУТП котла в полном объеме	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	2028	2029	9 640,60	-	-	-	0,00	5 780,60	3 860,00	0,00	0,00	0,00	-	3 537,16	6 103,44
3.2.3	Реконструкция системы водоподготовки ЕТО ООО "УПТК "ТПС" в зоне действия СЦТ №5	-	ТН с сетями	Фильтры 2 ступени - 3 шт., ПСВ - 2 шт., танкаторы Ду500 НХВКВ - 2 шт., танкатор шлокового бика с ОП Ду500 - 1 шт.	Не применим	400,00	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	400,00	Не применим	Не применим	Не применим	2030	2030	9 606,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	9 606,00	0,00	0,00	-	3 078,40	6 527,60
3.2.4	Реконструкция сетевой установки ЕТО ООО "УПТК "ТПС" в зоне действия СЦТ №5	-	ТН с сетями	Замена: насосные агрегаты НВ-1, НВ-6 - 2 шт., насоса без задвижки НВ-4, НВ-5 - 2 шт.	630,00	2 625,00	Не применим	Не применим	Не применим	630,00	3 562,50	Не применим	Не применим	Не применим	2027	2028	14 370,00	-	-	-	8 808,02	5 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 498,60	8 871,40
3.2.5	Реконструкция подпиточной установки ЕТО ООО "УПТК "ТПС" в зоне действия СЦТ №5	-	ТН с сетями	Замена: насосные агрегаты Н-1, Н-2, Н-3 - 3 шт.; установка: ЧРП 0,4 кв - 1 шт.	425,00	480,00	Не применим	Не применим	Не применим	425,00	760,00	Не применим	Не применим	Не применим	2027	2027	5 400,00	-	-	-	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2 119,96	3 280,04
3.2.6	Реконструкция технологической установки ЕТО ООО "УПТК "ТПС" в зоне действия СЦТ №5	-	ТН с сетями	Замена: насосный агрегат ТН-8, ТН-9 - 2 шт., задвижки с калоризмом - 2 шт.	300,00	480,00	Не применим	Не применим	Не применим	300,00	760,00	Не применим	Не применим	Не применим	2029	2029	6 500,00	-	-	-	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-	2 228,85	4 271,15
3.2.7	Реконструкция оборудования ГРП ЕТО ООО "УПТК "ТПС" в зоне действия СЦТ №5	-	ТН с сетями	Замена: задвижки с РМ Ду300 - 6 шт., задвижки на фильтрах Ду200 - 6 шт.	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	Не применим	2029	2029	5 906,76	-	-	-	0,00	0,00	5 906,76	0,00	0,00	0,00	-	2 025,42	3 881,34
3.2.8	Реконструкция внутриконтурных сетей теплоснабжения ЕТО ООО "УПТК "ТПС" в зоне действия СЦТ №5	-	ТН с сетями	Замена трубопроводов в полном объеме	199, 219, 273, 325	300,00	52,30, 119,90, 62,00, 61,70	Надземная, на коротких опорах	20,00	199, 219, 273, 325	300,00	52,30, 119,90, 62,00, 61,70	Надземная, на коротких опорах	20,00	2030	2030	7 799,44	-	-	-	0,00	0,00	0,00	7 799,44	0,00	0,00	-	2 499,46	5 299,98
3.2.9	Реконструкция коллекторной группы котлов КВГМ-100-150 ЕТО ООО "УПТК "ТПС" в зоне действия СЦТ №5	-	ТН с сетями	Замена трубопроводов в полном объеме	219, 273, 426, 630, 325	2 600,00	36,80, 20,10, 169,80, 49,70, 8,00	Надземная, на коротких опорах	2 400,00	219, 273, 426, 630, 325	2 600,00	36,80, 20,10, 169,80, 49,70, 8,00	Надземная, на коротких опорах	2 400,00	2032	2032	8 406,33	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,33	-	2 353,00	6 053,33
3.2.10	Реконструкция участков наружной теплотрассы ЕТО ООО "УПТК "ТПС" в зоне действия СЦТ №5	-	ТН с сетями	Замена участков трубопровода, частичная замена изоляции	820,00	2 600,00	477,00	Надземная, на опорах	2 400,00	820,00	2 600,00	477,00	Надземная, на опорах	2 400,00	2028	2028	3 860,00	-	-	-	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 323,99	2 536,41
Всего по группе 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 634,13	-	-	-	14 208,02	15 202,58	16 266,76	17 405,44	18 623,83	19 927,50	-	33 467,17	68 166,97
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 634,13	-	-	-	14 208,02	15 202,58	16 266,76	17 405,44	18 623,83	19 927,50	-	33 467,17	68 166,97

(наименование регулируемой организации)

[illegible]

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая производственно-торговая компания «Тепловодогазовые системы»
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности														Показатели энергетической эффективности																				
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей							Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности							Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)							Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)							
		Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение												
			2027	2028	2029	2030	2031	2032		2027	2028	2029	2030	2031	2032		2027	2028	2029	2030	2031	2032		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	Котельная пл. "А" пр. Машиностроителей, 81.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,63	156,63	156,63	156,63	156,63	156,63	156,51	2,4483	2,4938	2,2603	2,2603	2,2603	2,2603	2,2603	6 299,00	6 299,00	6 281,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00

(наименование регулируемой организации)

[illegible]