



**МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 01.10.2026 № 84-нт
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
запасов топлива на электростанции
публичного акционерного
общества «Территориальная
генерирующая компания № 2»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 1062 «Об утверждении Порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источнике тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2027 по 31.12.2027.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области

М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 01.10.2026 № 84-нт

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источнике тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 мегаватт публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2»

(тыс. тонн)

Наименование электростанции	Вид топлива	Неснижаемый нормативный запас топлива	Нормативный запас вспомогательного топлива	Нормативный эксплуатационный запас топлива	Общий нормативный запас топлива	Нормативный запас аварийного топлива
1	2	3	4	5	6	7
Ярославская ТЭЦ-1 (городской округ город Ярославль)	на 01.01.2027					
	мазут	0,828	—	0,688	1,516	—
	на 01.02.2027					
	мазут	0,828	—	0,688	1,516	—
	на 01.03.2027					
	мазут	0,828	—	0,688	1,516	—
	на 01.04.2027					
	мазут	0,828	—	0,688	1,516	—
	на 01.10.2027					
	мазут	0,828	—	0,688	1,516	—

1	2	3	4	5	6	7
	на 01.11.2027					
	мазут	0,828	—	0,688	1,516	—
	на 01.12.2027					
	мазут	0,828	—	0,688	1,516	—