ЗАРЕГИСТРИРОВАН
30.10.2026
С ПРИСВОЕННЫМ РЕГИСТРАЦИОННЫМ НОМЕРОМ
43-18049

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29.10.2026 № 109-нт
г. Ярославль

Об утверждении нормативов
запасов топлива на котельных

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращений энергоснабжающих организаций
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить:

- норматив запасов топлива на котельной общества с ограниченной ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 1;

- нормативы запасов топлива на котельных акционерного общества «Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль) согласно приложению 2.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2027 по 31.12.2027.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области М.А. Сачкова

Приложение 1
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 29.10.2026 № 109-нт

НОРМАТИВ
запасов топлива на котельной общества с ограниченной ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль)

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
			несни-жаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплу-атационный запас (НЭЗТ), тыс. т
Котельная общества с ограниченной ответственностью «АДС»	мазут	1,278	0,640	0,638

Приложение 2
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 29.10.2026 № 109-нт

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных акционерного общества «Яргортеплоэнерго» (городской округ город Ярославль)

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				несни-жаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплу-атационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1.	Котельная № 39	уголь	0,036	0,000	0,036
2.	Котельная № 11	мазут	0,077	0,077	-
3.	Котельная № 12	мазут	0,371	0,371	-