09.11.2026
43-18084

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 05.11.2026 № 92-нт
г. Ярославль

Об утверждении нормативов запасов топлива на котельных закрытого акционерного общества «Атрус»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о министерстве тарифного регулирования Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 29.03.2022 № 222-п «О министерстве тарифного регулирования Ярославской области», на основании обращения энергоснабжающей организации

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на котельных закрытого акционерного общества «Атрус» (Ростовский муниципальный округ) согласно приложению.

2. Установить, что нормативы, указанные в пункте 1, применяются с 01.01.2027 по 31.12.2027.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
тарифного регулирования
Ярославской области М.А. Сачкова

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 05.11.2026 № 92-нт

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на котельных закрытого акционерного общества «Атрус» (Ростовский муниципальный округ)

Наименование источника тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
			несни-жаемый запас (ННЗТ), тыс. т	эксплу-атационный запас (НЭЗТ), тыс. т
Котельная «Русский квас»	мазут	0,090	0,068	0,022
Котельная «Хлебозавод»	мазут	0,049	0,040	0,009