



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.05.2023

№ 203-нн

г. Биробиджан

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Еврейской автономной области

В соответствии с законом Еврейской автономной области от 24.12.2004 № 411-ОЗ «О пожарной безопасности в Еврейской автономной области» правительство Еврейской автономной области  
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Еврейской автономной области.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Вице-губернатор области –  
первый заместитель председателя  
правительства области



Д.Ф. Братыненко



**Порядок  
организации дублирования сигналов о возникновении пожара  
в подразделения пожарной охраны на территории  
Еврейской автономной области**

1. Настоящий Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Еврейской автономной области устанавливает механизм организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – дублирование сигнала).

2. Целью дублирования сигналов является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, определенных частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – объекты защиты).

3. Сигналом о возникновении пожара является созданное и переданное по каналу связи сообщение о срабатывании на объекте защиты пожарной сигнализации.

4. Дублирование сигнала осуществляется посредством передачи сигнала о возникновении пожара с прибора, установленного непосредственно на объекте защиты, на прибор, установленный в подразделении пожарной охраны, при этом указанные приборы должны быть совместимыми.

5. Дублирование сигнала на объекте защиты производится в подразделения пожарной охраны, виды которых установлены статьей 4 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в автоматическом режиме с использованием системы передачи извещений о пожаре.

6. Дублирование сигналов осуществляется:

1) в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к оборудованию, указанному в пункте 4 настоящего Порядка;

2) по каналам связи, установленным федеральным органом исполнительной власти в области связи.

7. При дублировании сигнала его прием осуществляется на прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в пунктах связи

ближайших к объекту защиты подразделений пожарной охраны, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

8. В случае неприятия пунктом связи подразделения пожарной охраны сигнала при его дублировании должна быть обеспечена в обязательном порядке ретрансляция данного сигнала в автоматическом режиме на центральный пункт связи пожарно-спасательного гарнизона.