



Департамент жилищно-коммунального
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Управление теплоэнергетического хозяйства
предприятия «Тепловодоканал»
Бюджет и финансовый отчет корпоративных
образований теплоэнергетики для органов
государственного контроля
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
№ 5398 04 03 21

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии Муниципального унитарного
предприятия «Тепловодоканал» на 2021-2025 годы**

г. Ханты-Мансийск
от 25 февраля 2021 года


№ 5 – ип

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 164, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» на 2021-2025 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» на 2021-2025 годы согласно приложению 2.

Директор Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



И.А. Ким

Приложение 1
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 25 февраля 2021 года № 5 – нп

Н О Р М А Т И В Ы

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия
«Тепловодоканал» на 2021-2025 годы

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021-2025 годы		
		Потери и затраты теплоносителя: вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», 628680, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Александра Жигрина, 2	Теплоноситель – вода		
		262 129,79	102 266,72	2 734,452

Приложение 2
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 25 февраля 2021 года № 5 – нп

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия
«Тепловодоканал» на 2021-2025 годы

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2021-2025 годы	
		Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», 628680, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Александра Жигрина, 2	от источников тепловой энергии на газовом топливе (допутный нефтяной газ)	
		-	159,44*
		от источников тепловой энергии на жидком топливе (нефть)	
		-	180,44*

*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.