



Аппарат Губернатора  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
Управление государственной регистрации  
нормативных правовых актов  
Внесен в государственный реестр нормативных  
правовых актов исполнительных органов  
государственной власти  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
За № 5489-12-05 20.05.21 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального казенного предприятия муниципального образования города Нягань «Няганская ресурсоснабжающая компания» на 2021-2022 годы**

г. Ханты-Мансийск  
«05» мая 2021 года

№ 7-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 164, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального казенного предприятия муниципального образования города Нягань «Няганская ресурсоснабжающая компания» на 2021-2022 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального казенного предприятия муниципального образования города Нягань «Няганская ресурсоснабжающая компания» на 2021-2022 годы согласно приложению 2.

И.о. директора Департамента  
жилищно-коммунального комплекса  
и энергетики Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



В.С.Фенский

Приложение 1  
к приказу Департамента  
жилищно-коммунального комплекса и энергетики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 05.05.2021 года № 7 – нп

### НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям Муниципального казенного предприятия  
муниципального образования города Нягань «Няганская  
ресурсоснабжающая компания» на 2021-2022 годы

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2021-2022 годы		
		Потери и затраты теплоносителя: вода (м <sup>3</sup> )	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
1.	Муниципальное казенное предприятие муниципального образования города Нягань «Няганская ресурсоснабжающая компания», 628183, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, 40	Теплоноситель – вода		
		1-я тарифная зона*		
		258 834,1	167 773,92	5 378,30
		2-я тарифная зона**		
		546,37	305,35	-

\*Котельные Промбаза, УТТ-1, УБР-2, Нижняя-Геология, Западная, ЛПХ, Школа, Южная, Восточная, Финская, Энергокомплекс, Модульная, 4 мкр., ВОС, КОС 27000, 6 мкр.

\*\*Котельная № 6, 7 мкр.

Приложение 2  
к приказу Департамента  
жилищно-коммунального комплекса и энергетики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 05.05.2021 года № 7 – нп

### НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии Муниципального казенного предприятия  
муниципального образования города Нягань «Няганская  
ресурсоснабжающая компания» на 2021-2022 годы

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2021-2022 годы	
		Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Муниципальное казенное предприятие муниципального образования города Нягань «Няганская ресурсоснабжающая компания», 628183, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, 40	1-я тарифная зона**	
		-	171,55*
		от источников тепловой энергии на газовом топливе (природный газ)	
		-	159,44*
		от источников тепловой энергии на жидком топливе (нефть)	
		-	183,78*
		2-я тарифная зона***	
		от источников тепловой энергии на газовом топливе (природный газ)	
-	172,65*		

\*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.

\*\*Котельные Промбаза, УТТ-1, УБР-2, Нижняя-Геология, Западная, ЛПХ, Школа, Южная, Восточная, Финская, Энергокомплекс, Модульная, 4 мкр., ВОС, КОС 27000, 6 мкр.

\*\*\*Котельная № 6, 7 мкр.