



Аппарат Губернатора, Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Управление государственной регистрации  
нормативных правовых актов  
Внесен в государственный реестр нормативных  
правовых актов исполнительных органов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
За № 6789 от «11» мая 2023 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» на 2024-2028 годы**

г. Ханты-Мансийск  
«5» мая 2023 г.


№ 12-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71 «О Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» на 2024-2028 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» на 2024-2028 годы согласно приложению 2.

Директор Департамента  
строительства и жилищно-коммунального  
комплекса Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



М.И.Каров

Приложение 1  
к приказу Департамента  
строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 5 мая 2023 года № 12-нп

### НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных  
зданий» на 2024-2028 годы

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2024-2028 годы				
		Потери и затраты теплоносителя: вода (м <sup>3</sup> )	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч		
1.	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий», 628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, д.3, корп. 1.	Теплоноситель – вода				
		1 149,20	1 292,34	-		
		1.1.	тепловая сеть блочно- модульной котельной №5 в г. Ханты-Мансийске	623,4	412,36	-
		1.2.	тепловая сеть блочно- модульной котельной №8 в г. Ханты-Мансийске	171,58	228,93	-
		1.3.	тепловая сеть котельной «Картинная галерея» №11 в г. Ханты-Мансийске	20,14	13,58	-
		1.4.	тепловая сеть котельной «Ледовый дворец II очередь» №15 в г. Ханты-Мансийске	334,08	142,90	-
1.5.	тепловая сеть «Гостевые дома №№ 1.2.3.4.5» в г. Ханты-Мансийске	-	494,57	-		

Приложение 2  
к приказу Департамента  
строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 5 мая 2023 года № 12-нп

### НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии бюджетного учреждения Ханты-  
Мансийского автономного округа – Югры «Дирекция по эксплуатации  
служебных зданий» на 2024-2028 годы

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2024-2028 годы	
		Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий», 628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, д.3, корп. 1.	-	154,96
1.2.	блочно-модульная котельная №1 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	153,87*
1.3.	блочно-модульная котельная №4 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	0,0*
1.4.	блочно-модульная котельная №5 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	158,28*
1.5.	котельная «ПУ №10» №12 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	151,65*
1.6.	крышная котельная №2 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	153,20*
1.7.	крышная котельная №3 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	151,97*

1.8.	блочно-модульная котельная №6 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	154,53*
1.9.	блочно-модульная котельная №7 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	153,34*
1.10.	блочно-модульная котельная №8 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	155,18*
1.11.	блочно-модульная котельная №9 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	151,46*
1.12.	крышная котельная №10 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	153,63*
1.13.	котельная «Картинная галерея» №11 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	180,78*
1.14.	котельная «Мира. 27» №13 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	154,85*
1.15.	котельная «Ледовый дворец на 2000 мест» №14 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	155,42*
1.16.	котельная «Ледовый дворец II очередь» №15 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	151,90*
1.17.	котельная «Открытый стадион на 5000 зрителей» №16 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	153,44*
1.18.	котельная «пансионат на 225 мест» №17 в г. Ханты-Мансийске	от источников тепловой энергии на топливе попутный газ	
		-	153,16*

\*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.