



**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии Муниципального унитарного
предприятия «ТО УТВиВ №1»
на 2024-2028 годы**

г. Ханты-Мансийск
«27» сентября 2023 г.

№ 28-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия «ТО УТВиВ №1» на 2024-2028 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия «ТО УТВиВ №1» на 2024-2028 годы согласно приложению 2.

И.о. директора Департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



А.А. Барышев

Приложение 1
к приказу Департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 27 сентября 2023 года № 28-нп

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия
«ТО УТВиВ №1» на 2024-2028 годы

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2024-2028 годы		
		Потери и затраты теплоносителя: вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
1.	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1», 628433, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Набережная, к.3	Теплоноситель – вода		
		89 039,41	78 886	-

Приложение 2
к приказу Департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 27 сентября 2023 года № 28-нп

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия
«ТО УТВиВ №1» на 2024-2028 годы

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2024-2028 годы	
		Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1», 628433, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Набережная, к.3	от источников тепловой энергии на природном газе	
		-	172,01*
		от источников тепловой энергии на жидком топливе (нефть)	
		-	167,66*
		от источников тепловой энергии на сжиженном углеводородном газе	
-	166,62*		

*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию
от источников тепловой энергии