



Аппарат Губернатора, Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Управление государственной регистрации  
нормативных правовых актов  
Внесен в государственный реестр нормативных  
правовых актов исполнительных органов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
За № 7105 от « 21 » 11 20 23 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия «Радужныйтеплосеть» на 2024 – 2028 годы**

г. Ханты-Мансийск  
«16» ноября 2023 г.


№ 40-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия «Радужныйтеплосеть» на 2024 – 2028 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия «Радужныйтеплосеть» на 2024 – 2028 годы согласно приложению 2.

И.о. директора Департамента  
строительства и жилищно-коммунального  
комплекса Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



А.А.Барышев

Приложение 1  
к приказу Департамента  
строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 16 ноября 2023 года № 40-нп

**НОРМАТИВЫ**  
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия  
«Радужныйтеплосеть» на 2024 – 2028 годы

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2024 – 2028 годы				
		Потери и затраты теплоносителя: вода (м <sup>3</sup> )	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч		
1.1.	Муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть», 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, ул. Новая, д. 22, к. 1 (регулируемый период - 2024 год)	Теплоноситель – вода				
		154 276,04	57,21	2 463,99		
		1.1.1.	тепловая сеть «ЦТС-1»	127 502,61	38,07	1 839,05
		1.1.2.	тепловая сеть «ЦТС-2»	13 612,15	6,30	-
1.1.3.	сеть ГВС	13 161,28	12,84	624,94		
1.2.	Муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть», 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, ул. Новая, д. 22, к. 1 (регулируемый период - 2025 год)	Теплоноситель – вода				
		154 276,04	57,37	2 463,99		
		1.2.1.	тепловая сеть «ЦТС-1»	127 502,61	38,20	1 839,05
		1.2.2.	тепловая сеть «ЦТС-2»	13 612,15	6,30	-
1.2.3.	сеть ГВС	13 161,28	12,87	624,94		

		Теплоноситель – вода		
1.3.	Муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть», 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, ул. Новая, д. 22, к. 1 (регулируемый период - 2026 год)	154 276,04	57,37	2 463,99
1.3.1.	тепловая сеть «ЦТС-1»	127 502,61	38,20	1 839,05
1.3.2.	тепловая сеть «ЦТС-2»	13 612,15	6,30	-
1.3.3.	сеть ГВС	13 161,28	12,86	624,94
1.4.	Муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть», 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, ул. Новая, д. 22, к. 1 (регулируемый период - 2027 год)	Теплоноситель – вода		
		154 276,04	57,52	2 463,99
1.4.1.	тепловая сеть «ЦТС-1»	127 502,61	38,36	1 839,05
1.4.2.	тепловая сеть «ЦТС-2»	13 612,15	6,30	-
1.4.3.	сеть ГВС	13 161,28	12,86	624,94
1.5.	Муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть», 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, ул. Новая, д. 22, к. 1 (регулируемый период - 2028 год)	Теплоноситель – вода		
		154 276,04	57,66	2 463,99
1.5.1.	тепловая сеть «ЦТС-1»	127 502,61	38,51	1 839,05
1.5.2.	тепловая сеть «ЦТС-2»	13 612,15	6,30	-
1.5.3.	сеть ГВС	13 161,28	12,85	624,94

Приложение 2  
к приказу Департамента  
строительства и жилищно-коммунального комплекса  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 16 ноября 2023 года № 40-нп

### Н О Р М А Т И В Ы

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии муниципального унитарного предприятия  
«Радужныйтеплосеть» на 2024 – 2028 годы

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2024-2028 годы	
		Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть», 628462, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, г.Радужный, ул. Новая, д. 22, к. 1	-	156,12*
1.2	Котельная «КВГМ»	От источников тепловой энергии на твердом топливе (газ нефтяной попутный)	
		-	156,06*
1.3	Котельная № 159	-	162,91*
1.4	Котельная № 160	-	163,04*
1.5	Котельная «Центральная»		150,96*

\*норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии