



Аппарат Губернатора, Правительства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
Управление государственной регистрации  
нормативных правовых актов  
Внесен в государственный реестр нормативных  
правовых актов исполнительных органов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
За № 8310 от « 10 » 10 2025 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении нормативов запасов топлива  
на источниках тепловой энергии общества с ограниченной  
ответственностью СК «Лидер» на 2026 год**


г. Ханты-Мансийск  
«03» октября 2025 г.

№ 30 - нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 6.2.6 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71 «О Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью СК «Лидер» на 2026 год согласно приложению.

Директор Департамента  
жилищно-коммунального  
комплекса и энергетики  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



М.И. Каров

Приложение  
к приказу Департамента  
жилищно-коммунального комплекса и энергетики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 3 октября 2025 года № 30-нп

**НОРМАТИВЫ**  
запасов топлива на источниках тепловой энергии общества с ограниченной  
ответственностью СК «Лидер» на 2026 год

№ п/п	Наименование и местонахождение предприятия	Вид топлива	Нормати в общего запаса топлива (ОНЗТ)	В том числе:	
				неснижаемый запас топлива (ННЗТ)	эксплуатацио нный запас топлива (НЭЗТ)
1.	Общество с ограниченной ответственностью СК «Лидер»  628206, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Промышленная, д.29	тыс.т.			
		Уголь	1,066	0,150	0,916
		тыс.м. <sup>3</sup>			
		Щепа	6,545	0,928	5,617
	Дрова	0,827	0,117	0,710	
1.1.	Котельная «Молодежная» пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, д. 109	тыс.т.			
		0,208	0,029	0,179	
1.2.	Котельная «ОИРП» пгт. Междуреченский, ул. Набережная, д. 3/1а	Уголь	0,207	0,029	0,178
1.3.	Котельная «Южная» пгт. Междуреченский, ул. Осенняя, д. 76		0,651	0,092	0,559
1.4.	Котельная «Центральная» пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, д. 53а		тыс.м. <sup>3</sup>		
		Щепа	6,545	0,928	5,617
1.5.	Котельная «Устье-Аха» пгт. Междуреченский, ул. Железнодорожная, д. 2а	Дрова	0,827	0,117	0,710