



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с
ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» на 2027 год**

г. Ханты-Мансийск
от 12.08.2026

№ 8-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.5 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 17 июня 2022 года № 71,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» на 2027 год согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» на 2027 год согласно приложению 2.

Директор Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0CE6295E616E8C81F00C33F8E3695AAB
Владелец Каров Матвей Игоревич
Действителен с 03.12.2025 по 26.02.2027

М.И. Каров

Приложение 1
к приказу наименование
исполнительного органа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 12.08.2026 № 8-нп

Н О Р М А Т И В Ы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью
«Теплотехсервис» на 2027 год

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2027 год		
		Потери и затраты теплоносителя: вода (м³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис», 628217, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, село Болчары, ул. Пионерская, дом 2, (по тепловым сетям сп. Болчары (с.Болчары))	Теплоноситель - вода		
		3391,1	2348,1	-

Приложение 2
к приказу наименование
исполнительного органа
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 12.08.2026 № 8-нп

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «Теплотехсервис» на 2027 год

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2027 год	
		Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис», 628217, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, село Болчары, ул. Пионерская, дом 2, (по тепловым сетям сп. Болчары (с.Болчары))	от источников тепловой энергии на жидком топливе (нефть)	
		-	168,02*

*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.