



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении нормативов потерь питьевой воды  
в централизованных системах водоснабжения при ее производстве  
и транспортировке для муниципального унитарного предприятия  
«Территориально объединенное управление тепловодоснабжения  
и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский  
район на 2027-2031 годы**

г. Ханты-Мансийск  
от 31.08.2026


№ 15-нп

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке», от 28 октября 2022 года № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения», Положением о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71, на основании заявления муниципального унитарного предприятия «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район от 15 июля 2026 года № 01-05-4118 **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке для муниципального унитарного предприятия

«Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район на 2027-2031 годы согласно приложению.

Директор Департамента  
жилищно-коммунального  
комплекса и энергетики  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



М.И. Каров

Приложение  
к приказу Департамента  
жилищно-коммунального комплекса и энергетики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 31.08.2026 № 15-нп

### Н О Р М А Т И В Ы

потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения  
при ее производстве и транспортировке для муниципального унитарного  
предприятия «Территориально объединенное управление  
тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования  
Сургутский район на 2027-2031 годы

| №<br>п/п | Наименование централизованной системы водоснабжения и (или) совокупности централизованных систем водоснабжения (в соответствии со схемами водоснабжения или решениями об установлении тарифов)                                                                                                                                                                           | Вид нормативов потерь воды                         | Нормативы потерь воды, % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.       | Муниципальное унитарное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район                                                                                                                                                                                                          | Нормативы потерь питьевой воды при производстве    | 5,78                     |
| 2.       | городское поселение Белый Яр,<br>городское поселение Барсово,<br>сельское поселение Солнечный,<br>сельское поселение Локосово,<br>сельское поселение Русскинская,<br>сельское поселение Сытомино (село Сытомино),<br>сельское поселение Лямина (деревня Лямина),<br>сельское поселение Тундрино,<br>сельское поселение Угут (село Угут),<br>сельское поселение Ульт-Ягун | Нормативы потерь питьевой воды при транспортировке | 17,53                    |
| 3.       | Муниципальное унитарное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район<br><br>сельское поселение Солнечный (поселок АСС ГПЗ) Сургутского района)                                                                                                                                | Нормативы потерь питьевой воды при транспортировке | 15,31                    |
| 4.       | Муниципальное унитарное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и                                                                                                                                                                                                                                                                         | Нормативы потерь питьевой воды при производстве    | 40,88                    |

|    |                                                                                                                                                                 |                                                    |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|    | <p>водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район</p> <p>д. Юган и п. Банный, расположенные на межселенной территории Сургутского района</p>    |                                                    |       |
| 5. | Муниципальное унитарное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район | Нормативы потерь питьевой воды при производстве    | 28,97 |
| 6. | д. Верхне-Мысовая Сургутского района                                                                                                                            | Нормативы потерь питьевой воды при транспортировке | 33,62 |