



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии Муниципального унитарного
предприятия «Тепловодоканал» на 2027 – 2029**


г. Ханты-Мансийск
от 15.09.2026

№ 24-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 6.2.6 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71 «О Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» на 2027 – 2029 годы согласно приложению.

Директор Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



М.И. Каров

Приложение
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 15.09.2026 № 24-нп

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии Муниципального
унитарного предприятия «Тепловодоканал» на 2027 – 2029 годы

№ п/п	Наименование и местонахождение предприятия	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе:	
				неснижаем ый запас топлива (ННЗТ), тыс. т	эксплуат ационны й запас топлива (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал»	Нефть	1,055	1,055	-
2.	628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Александра Жагрина, д. 2	Дизельное топливо	0,0016	0,0016	-
2.1.	Котельная «Южная»	Нефть	0,77	0,77	-
2.2.	Котельная «Центральная»		0,285	0,285	-
2.3.	Котельная «Школа на 300 учащихся»	Дизельное топливо	0,0008	0,0008	-
2.4.	Котельная «Антоненко»		0,0008	0,0008	-