Аппарат Губернатора, Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов

Включен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

26.10.2026 № 9006

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии муниципального унитарного предприятия Кондинского района «Кондинские инженерные сети» на 2027 год

г. Ханты-Мансийск
от 20.10.2026 № 28-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.5 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71, **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия Кондинского района «Кондинские инженерные сети» на 2027 год согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии муниципального унитарного предприятия Кондинского района «Кондинские инженерные сети» на 2027 год согласно приложению 2.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00BEF6D1858D940A67B9C6C63E74559878
Владелец **Барышев Александр Александрович**
Действителен с 22.09.2025 по 16.12.2026

И.о. директора Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры А.А. Барышев

Приложение 1
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 20.10.2026 № 28-нп

Н О Р М А Т И В Ы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия Кондинского района «Кондинские инженерные сети» на 2027 год

Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2027 год		
	Потери и затраты теплоносителя: вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
Муниципальное унитарное предприятие Кондинского района «Кондинские инженерные сети», 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5Г	Теплоноситель - вода*		
	33 180,3	13 541,4	-

*По тепловым сетям 6-ти котельных, эксплуатируемых на территории пгт. Междуреченский Кондинского района: «ОИРП» (ул. Набережная, д. 3/1а), «Устье-Аха» (ул. Железнодорожная, д. 2а), «Молодежная» (ул. Сибирская, д. 109), «Южная - 6 МВт» (ул. Осенняя, д. 7б), «Южная - 4 МВт» (ул. Осенняя, д. 7б), «Центральная» (ул. Сибирская, д. 53а).

Приложение 2
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 20.10.2026 № 28-нп

Н О Р М А Т И В Ы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии муниципального унитарного предприятия Кондинского района «Кондинские инженерные сети» на 2027 год

Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2027 год	
	Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
Муниципальное унитарное предприятие Кондинского района «Кондинские инженерные сети», 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5Г	от источников тепловой энергии на твердом топливе (каменный уголь)	
	-	187,46*
	от источников тепловой энергии на твердом топливе (дрова)	
		202,10**

*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии: «ОИРП» (ул. Набережная, д. 3/1а), «Молодежная» (ул. Сибирская, д. 109) на территории пгт. Междуреченский Кондинского района.

**Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источника тепловой энергии «Устье-Аха» (ул. Железнодорожная, д. 2а) на территории пгт. Междуреченский Кондинского района.